



rodzaj dokumentu: odpowiedź na interpelację

nr BRM.0003.191.2024 z dnia 18.07.2024 r.

znak sprawy: WNK.0003.4.2024

sprawa dotyczy: czystości wody w basenach

data wpływu interpelacji do Prezydenta: 22.07.2024 r.

Pan Piotr Ślusarczyk
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Informuję, że woda znajdująca się w basenach dmuchanych zjeżdżalni jest pobierana z obiegu basenu sportowego znajdującego się w strefie zewnętrznej parku wodnego i kontrolowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

W basenach dmuchanych woda wymieniana jest w razie potrzeb w zależności od ilości klientów i temperatury zewnętrznej, nie rzadziej niż co 3 dni. Obecnie, zgodnie z sugestią ujętą w interpelacji, woda wymieniana jest każdego dnia. Baseny są myte codziennie przez ekipę sprzątającą, a pracownicy działu technicznego odpowiedzialni za prawidłowe całodobowe funkcjonowanie obiektu, po jego zamknięciu podłączają pompy, które wodę filtrują. Dodatkowo Spółka jest w posiadaniu specjalnego akumulatorowego odkurzacza, którym w razie potrzeby usuwane są zanieczyszczenia (trawa, piasek) przenoszone przez dzieci korzystające z dmuchanych basenów. Przy basenach rozłożono także maty w celu ograniczenia wnoszenia zanieczyszczeń na stopach.

Środki chemiczne stosowane przez Spółkę w celu ochrony użytkowników przed potencjalnym zakażeniem bakteriami spełniają wymogi przewidziane ustawą w tym zakresie. Istotnym elementem oczyszczania wody basenowej są złoża węglowe stosowane do filtracji wody.

Pismo otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Biuro Organizacyjne

Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

