

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU
KANCELARIA GŁÓWNA

Wpłynęło dnia 04-03-2024

POCZTA/OSOBISCIE

godzina podpis załączniki

ZARZĄDZENIE POKONTROLNE NR 2/2024
znak sprawy: GL.RUK.452.2.2024

16803



z dnia 26.02.2024 r.

Na podstawie art. 341 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz w oparciu o wyniki kontroli gospodarowania wodami w zakresie korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych, przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych (Protokół kontroli Nr 3/2024 przeprowadzonej w dniu 6.02.2024 r.)

nakładam na:

Gminę Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

następujące zalecenia:

1. Wykonanie remontu wylotów wód opadowych i roztopowych: W-H, W-G, W-E, W-D i W-B do wód rzeki Pogoria w Dąbrowie Górniczej, tj. naprawa uszkodzeń i pęknięć.
2. Wykonanie robót utrzymaniowych koryta rzeki Pogoria poprzez wykoszenie samosiejek i krzewów oraz udrożnienie koryta poprzez usunięcie zalegających w nim drzew i konarów a także uzupełnienie ewentualnych wyrw w ubezpieczeniu koryta na odcinku od wylotu W-H do 10 m poniżej wylotu W-B – przesłanie do RZGW w Gliwicach dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu ww. robót.
3. Złożenie do Zarządu Zlewni w Katowicach kwartalnych oświadczeń podmiotu obowiązującego do ponoszenia opłat za usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Pogoria ww. wylotami, celem dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 552 ust. 2b pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne i umożliwienia ustalenia wysokości opłaty zmiennej. Przedmiotowe oświadczenia należy wnieść za okres od IV kwartału 2018 r. do IV kwartału 2023 r.
4. Składanie do Zarządu Zlewni w Katowicach kwartalnych oświadczeń podmiotu obowiązującego do ponoszenia opłat za usługi wodne na bieżąco – z uwzględnieniem art. 552 ust. 2c i 2g ww. ustawy Prawo wodne, poczynawszy od I kwartału 2024 r.
5. Pisemnego powiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o realizacji punktów 1 i 2 niniejszego zarządzenia, w terminie do **31.07.2024 r.** oraz punktu 3 w terminie do **31.05.2024 r.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez pracowników Wód Polskich w dniu 6.02.2024 r. kontrola gospodarowania wodami w zakresie korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych, przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne oraz utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych wykazała, że Kontrolowany odprowadza do wód rzeki Pogoria wody opadowe i roztopowe istniejącymi wylotami: W-H \varnothing 800 w km 2+964, W-G \varnothing 300 w km 2+932, W-F \varnothing 200 w km 2+899, W-E \varnothing 300 w km 2+868, W-D \varnothing 300 w km 2+813 i W-B \varnothing 300 w km 2+718, na podstawie pozwolenia wodnoprawnego WŚR.III.6341.13.2015.JN z dnia 13.05.2015r. wydanego przez Prezydenta Miasta Sosnowca, obowiązującego do dnia 13.05.2025 r. Stwierdzono, że wyloty wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Pogoria w Dąbrowie Górniczej, oznaczone jako: W-H, W-G, W-E, W-D i W-B posiadają uszkodzenia i pęknięcia betonowej konstrukcji oraz ubytki betonu (wylot W-D). Prawidłowa eksploatacja oraz konieczność utrzymania

wylotów w należyтым stanie technicznym wynika z zapisów pkt II ppkt 1 ww. pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto stwierdzono porost samosiejek i krzewów na skarpach ciekę oraz wyrwy w korycie jak również zalegające w nim drzewa i konary powodujące zatory, co wymaga wykonania robót utrzymaniowych. Podczas kontroli nie można było ocenić stanu ubezpieczenia koryta ze względu na wysoki stan wody. Konieczność utrzymywania w dobrym stanie technicznym odcina ciekę Pogoria od wylotu W-H do 10 m poniżej wylotu W-B wynika z zapisów pkt II ppkt 3 ww. pozwolenia wodnoprawnego. Po wykonaniu ww. robót remontowych i utrzymaniowych należy przelać do RZGW w Gliwicach dokumentację fotograficzną przed i po wykonaniu ww. robót.

Na podstawie wyjaśnień kontrolowanego stwierdzono, że w okresie od IV kwartału 2018 r. do dnia kontroli, nie wywiązywał się z obowiązku wynikającego z zapisów art. 552 ust. 2b pkt 1 ww. ustawy Prawo wodne tj. składania oświadczeń podmiotu obowiązującego do ponoszenia opłat za usługi wodne, co uniemożliwia ustalenie wysokości opłaty zmiennej.

Biorąc powyższe pod uwagę kontrolowany winien złożyć do Zarządu Zlewni w Katowicach, zaległe oświadczenia podmiotu obowiązującego do ponoszenia opłat za usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Pogoria za okres od IV kwartału 2018 r. do IV kwartału 2023 r. oraz składać na bieżąco kwartalne oświadczenia podmiotu obowiązującego do ponoszenia opłat za usługi wodne, począwszy od I kwartału 2024 r.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 341 ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) Kontrolowany, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, jest obowiązany powiadomić organ wykonujący kontrolę o realizacji zaleceń wskazanych w tym zarządzeniu.
2. Niewywiązanie się z zaleceń zarządzenia pokontrolnego może spowodować w stosunku do Kontrolowanego skierowanie wniosku do odpowiednich organów o zastosowanie przepisów karnych w Dziale XII ustawy Prawo wodne.
3. Na niniejsze zarządzenia pokontrolne przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu zarządzenia pokontrolnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu. Termin do wniesienia skargi uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego.

p.o. Z-CADMIKTORA

Jolanta Chochół

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Gmina Dąbrowa Górnicza (Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej)
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

K/O:

1. Zarząd Zlewni w Katowicach
(z prośbą o przekazanie do Nadzoru Wodnego w Katowicach)
2. Wydział RUK a/a