

Prezydent Miasta
Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza, 4 listopada 2024 r.

rodzaj dokumentu: odpowiedź na interpelację
nr BRM.0003.402.2024 z dnia 22.10.2024 r.
znak sprawy: WNK.0003.12.2024
sprawa dotyczy: realizacji Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032
data wpływu interpelacji do Prezydenta: 25.10.2024 r.

**Pani Renata Solipiwko
Radna Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej**

W załączeniu przekazuję pismo z dnia 30 października br. spółki Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. stanowiące odpowiedź na Pani interpelację.

Pismo otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej
2. Biuro Organizacyjne

wz. Prezydenta Miasta
I Zastępcy Prezydenta Miasta
Damian Rutkowski

Dąbrowa Górnicza, 30-10-2024 r.

TSD-R/07759/24/W12937/24

Gmina Dąbrowa Górnicza
Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

dotyczy: Interpelacji numer BRM.0003.402.2024 radnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Renaty Solipiwo w sprawie wymiany rur azbestowych

W odpowiedzi na Państwa pismo poniżej przedstawiamy odpowiedzi na ww. interpelację.

Procentowy udział rur azbestocementowych w ogólnej długości sieci wodociągowej na terenie całej Dąbrowy Górniczej wynosi 11%.

Zgodnie z *Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032* wymiana sieci wodociągowej azbestocementowej ma zostać zrealizowana do końca grudnia 2032 r.

Ze względu na znaczną długość sieci AC w Dąbrowie Górniczej, wynoszącą około 45 km, jej wymiana została rozpoczęta w latach poprzednich i jest sukcesywnie realizowana. Nowe wodociągi zostały już wybudowane w ulicy Tworzeń, Łaskowej, Gołonoskiej, Strzemieszyckiej i Białej Przemszy – odcinek od ul. Łaskowej do torów PKP.

W latach 2024/2025 i 2027/2028 będą kontynuowane wymiany wodociągów AC w dalszych ulicach dzielnicy Okradzionów (ulica Białej Przemszy – pozostały odcinek, Ziółowa i Górna oraz Rudy i Wypaleniska), natomiast w okresie 2026-2027 planuje się przebudowę sieci w dzielnicy Błędów.

W latach 2025/2026/2027 poza ww. inwestycjami zostaną rozpoczęte również prace projektowe dla kolejnych ulic, w których występują sieci azbestocementowe.

W poniższych dzielnicach nie ma sieci wodociągowej wykonanej z AC: Centrum, Stara Dąbrowa, Gółonóg, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Łęknice, Staszic, Marianki, Ratanice, Piekło, Antoniów, Łęka, Ząbkowice (oprócz fragmentu ul. Pszennej), Strzemieszyce Wielkie (oprócz ul. Środkowej, części ul. Strzemieszyckiej i ul. Zakawie), Tworzeń i Kuźniczka Nowa.

Z poważaniem

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH


Marta Sroczyk