

Dąbrowa Górnicza, 07.11.2024r.

**rodzaj dokumentu:** odpowiedź na interpelację nr BRM.0003.401.2024

**znak sprawy:** WIR.0003.37.2024

**sprawa dotyczy:** ul. Prosta

**data złożenia interpelacji u Prezydenta Miasta:** 25.11.2024r.

**Pan**  
**Jarosław Węsierski**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w Dąbrowie Górniczej**

Informuję, że sieć kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym obszarze jest na bieżąco sprawdzana pod kątem drożności, a kwestia zalewania posesji w rejonie ul. Prostej pojawiającego się przy każdej większej ulewie nie wynika ze złego stanu technicznego bądź też niedrożności kanalizacji sanitarnej, lecz na skutek napływu wód opadowych do kanalizacji.

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18.09.2024r. zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu” w ramach, którego realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu usprawnienie gospodarki wodami deszczowymi, które będą przeciwdziałać licznym podtopieniom w mieście.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji zostały wytypowane miejsca, które wymagają najpilniejszych działań, dotyczy to w szczególności rejonu ulicy Konarskiego oraz alei Majakowskiego. W chwili obecnej trwa procedura związana z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przekierowania wód opadowych ze zbiornika retencyjnego do kanału deszczowego w ulicy Korczaka co wpłynie na spowolnienie spływu wód opadowych i odciąży kanały deszczowe. Kolejnym planowanym etapem jest przeanalizowanie zlewni (Majakowskiego, oś. Reden) ciężących do kanalizacji sanitarnej, m.in. zbiorników retencyjnych, rozszczelnienie nawierzchni. Działania te poprawią gospodarkę wodno kanalizacyjną w mieście w tym w ul. Prostej.

I Zastępca Prezydenta Miasta  
Damian Rutkowski

**W załączeniu:** Pismo Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

**Pismo otrzymują:**

1. Biuro Organizacyjne
2. BRM

Dąbrowa Górnicza, 07.11.2024r.

**rodzaj dokumentu:** odpowiedź na interpelację nr BRM.0003.401.2024

**znak sprawy:** WIR.0003.37.2024

**sprawa dotyczy:** ul. Prosta

**data złożenia interpelacji u Prezydenta Miasta:** 25.11.2024r.

**Pani**  
**Martyna Głowacka**  
**Radna Rady Miejskiej**  
**w Dąbrowie Górniczej**

Informuję, że sieć kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym obszarze jest na bieżąco sprawdzana pod kątem drożności, a kwestia zalewania posesji w rejonie ul. Prostej pojawiającego się przy każdej większej ulewie nie wynika ze złego stanu technicznego bądź też niedrożności kanalizacji sanitarnej, lecz na skutek napływu wód opadowych do kanalizacji.

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18.09.2024r. zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie infrastruktury miejskiej do zmian klimatu” w ramach, którego realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu usprawnienie gospodarki wodami deszczowymi, które będą przeciwdziałać licznym podtopieniom w mieście.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji zostały wytypowane miejsca, które wymagają najpilniejszych działań, dotyczy to w szczególności rejonu ulicy Konarskiego oraz alei Majakowskiego. W chwili obecnej trwa procedura związana z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przekierowania wód opadowych ze zbiornika retencyjnego do kanału deszczowego w ulicy Korczaka co wpłynie na spowolnienie spływu wód opadowych i odciąży kanały deszczowe. Kolejnym planowanym etapem jest przeanalizowanie zlewni (Majakowskiego, oś. Reden) ciężących do kanalizacji sanitarnej, budowa m.in. zbiorników retencyjnych, rozszczelnienie nawierzchni. Działania te poprawią gospodarkę wodno kanalizacyjną w mieście w tym w ul. Prostej.

**I Zastępca Prezydenta Miasta**  
**Damian Rutkowski**

**W załączeniu:** Pismo Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

**Pismo otrzymują:**

1. Biuro Organizacyjne
2. BRM

Dąbrowa Górnicza, 06-11-2024 r.

TSD-K/00259/24/W13056/24

Gmina Dąbrowa Górnicza  
ul. Graniczna 21  
41-300 Dąbrowa Górnicza

dotyczy: opinii w sprawie interpelacji dotyczącej zalewania posesji w rejonie ul. Prostej

W nawiązaniu do pisma otrzymanego z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w sprawie interpelacji Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Pana Jarosława Węsierskiego oraz Pani Martyny Głowackiej skierowanego do Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Dąbrowskich Wodociągów z dnia 23 października br. dot. problemów z zalewaniem nieruchomości przy ul. Prostej, Dąbrowskie wodociągi informują zgodnie z posiadanymi kompetencjami:

- Sieć kanalizacyjna na omawianym obszarze jest na bieżąco sprawdzana pod kątem drożności, co potwierdzają przeprowadzane przez wykwalifikowanego pracownika DW monitoringi sieci. W przypadku stwierdzenia przytkania podejmowane są niezbędne działania polegające na przywróceniu jej pełnej sprawności. Dodatkowy utrudnieniem w przedmiotowym przypadku jest przebieg kanałów sanitarnych przez prywatne tereny, a co za tym idzie trudności z uzyskaniem zgody na wejście w teren;
- Problemy z zalewaniem posesji w rejonie ul. Prostej pojawiające się przy każdej większej ulewie nie wynikają ze złego stanu technicznego bądź też niedrożności kanalizacji sanitarnej, lecz na skutek przypadkowego przedostawania się wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej. Sytuacja ta spowodowana jest w głównej mierze przez samowolne otwieranie włazów studni kanalizacyjnych, co skutkuje krótkotrwałym przeciążeniem kanalizacji, a co za tym idzie zalewaniem posesji.

W ramach działań naprawczych konieczne jest w pierwszej kolejności przeanalizowanie zlewni (Majakowskiego, oś. Reden) ciężących do kanalizacji sanitarnej Dn500 pod kątem włączy kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej.

Kolejnym elementem który wpłynie na odciążenie ww. zlewni będzie wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej DN400[mm] od zbiorników retencyjnych przy ulicy Majakowskiego w kierunku ulicy Korczaka.

W perspektywie długofalowej należy dążyć do retencjonowanie wód opadowych, co wpłynie korzystnie na opóźnienie spływu wód do w/w zlewni.

Z poważaniem

PROKURENT  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

  
Marta Słoczyk