



LEGENDA:

- Oprawa nastropowa typu TC398 4xTL-D18W IC M2 - PHILIPS
- Oprawa ścienna typ PK 211 FFWW35 1xPL-S/2P11W/840 I - PHILIPS
- Oprawa szczelna typu TCW 216 2xTL-D36WEI PI - PHILIPS
- Gniazdo 2p+Z 16A p/t POLO OPTIMA
- Gniazdo 2p+Z 16A p/t POLO OPTIMA IP 44
- Gniazdo trójfazowe 4p+Z 16A PCE
- Wyłącznik jednobiegunowy p/t POLO OPTIMA
- Wyłącznik schodowy p/t POLO OPTIMA
- Wyłącznik jednobiegunowy p/t POLO OPTIMA IP 44
- Wyłącznik świecznikowy p/t POLO OPTIMA
- Puszka PCV 75 x 75 z zaciskami 5 x 6 mm2
- Wypust do wentylatora

Oznaczenia opisów
-nr obwodu
-typ urządzenia
-wys. montażu

TYTUŁ RYSUNKU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RZUT KUCHNI		NAZWISKO	UPRAW.	DATA	PODPIS
	ASYSTENT	Zdzisław WÓNIEWSKI	313/02	IX.2006	
	PROJEKTANT	Jerzy ZAWRZEL	581/71	IX.2006	
OBIĘKT: Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Górników Redenu 4 41-300 Dąbrowa Górnicza	SKALA 1:50		NR RYSUNKU E-01		
INWESTOR: URZĄD MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza	FAZA PW				
"KOSZT-BUD" Dariusz MAJER 44-196 KNURÓW GEN. J. ZIETKA 18C/12				KOSZT-BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO Dariusz Majer	

Dodatkowa ochrona od porażeń
SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA