



Uwagi

1. Istniejącą tablicę wyposażyc w zabezpieczenie typu S312 C16 w obudowie S2
2. Instalację należy wykonać zgodnie z PN-IEC60364 oraz N-SEP-E-004

Temat: Dobudowa wewnętrznej windy dla niepełnosprawnych w budynku Liceum Ogólnokształcące nr 5 DĄBRÓWA GÓRNICZA ul. Czajnińskiego 8 dz. nr 142/3		Branża: elektr		Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza 41-300 DĄBRÓWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21		"PRO-JAN" mgr inż. Jan GAWLICZEK GUMICE ul. Miłobędzka 14/7 tel. 230 00 57	
Nazwa rys.: Plan instalacji zasilania elektrycznego		Skala: 1:100		Projektant: P. ZAWODNY		Podpis: [signature]	
Data: 04.2007		Główny Projektant: J. GAWLICZEK		Podpis: [signature]		Lp. rys.: 11	