

Uwagi:

1. Zwody niskie oraz przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn ø8. Przewody odporwadzające prowadzić podtynkowo w rurce ochronnej PCV;
2. Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad dach wyposażyć w iglice kominowe i połączyć z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu;
3. Wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach należy połączyć ze zwodami poziomymi;
4. Przewody odprowadzające w odległości <2m od wejść do budynku, ogrodzeń metalowych i przejść pieszych prowadzić w rurze PCV (gr. ścianki min. 5mm) do głębokości 0,5m i wysokości 2m nad ziemią.
5. Połączenie przewodów odprowadzających ze zwodami wykonać jako śrubowe;
6. Wykonać złącza odgromowe podtynkowe, w których połączyć przewody odprowadzające z uziemiającymi. Wykorzystać zaciski śrubowe;
7. Przewody uziemiające podłączyć z uziomem otokowym wykonanym z FeZn 30x4 i ułożonym na głębokości nie mniejszej niż 0,6m. Bednarkę montować w odległości min. 1m od krawędzi budynku.

KATOWICE, Plac Wolności 3/8;
tel./fax 032 258 84 97, atelier@arsis.pl
arsis ATELIER PROJEKTOWE

ADRES INWESTYCJI:	Dąbrowa Górnicza-Okradzionów ul. Białej Przemszy, dz. nr 747	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa Górnicza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21	
TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO PRZY STADIONIE SPORTOWYM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-OKRADZIONOWIE	DATA: 02-2009r. NR.PROJ: 04/2009
TYTUŁ RYSUNKU:	Plan instalacji odgromowej i uziemiającej	SKALA 1:75
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Rafał Kafka nr upr. SLK/0136/PWOE/03	NR RYSUNKU: 5/E
SPRAWDZIŁ:	inż. Andrzej Buba nr upr. 836/93	