

1. Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania ZSC35-3MFA
2. Zasobnik CWU 500 dm3 SK 500-3 ZB
3. Naczynie wzbiorcze CWU DT 5 60 dm3
4. Zawór bezpieczeństwa Dn 25
5. Regulator pokojowy FR 110
6. Filtr DN 25

arsis ATELIER PROJEKTOWE
KATOWICE, Plac Wolności 3/8; 032/ 25 88 497;atelier@arsis.p

ADRES INWESTYCJI	Dąbrowa Górnicza-Okradzionów, ul. Białej Przemszy, dz. nr 747	BRANŻA: SANITARNA
INWESTOR	Gmina Dąbrowa Górnicza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO–SPORTOWEGO PRZY STADIONIE SPORTOWYM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ–OKRADZIONOWIE	DATA: 02.2009
		NR.PROJ: 004/09
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ZASILANIA ZASOBNIKÓW CWU	SKALA ---
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Odlanicka-Poczobut nr upr. SLK/0480/PWOS/04	NR RYSUNKU 2
OPRACOWAŁ	dr inż. Tomasz Odlanicki-Poczobut	