

A	TITANIA 2xDulux F 36W EVG	
B1	BASE 1xDulux F 36W EVG IP44	
B2	BASE 1xT-R5 22W EVG IP44	
C	PRIMA DW 2xDelux D-E 18W EVG IP44	
D	SDS 1xT8 36W IP54 OPAL	
E	VEGA TANDEM ZW 2xT5 49W + 2xT5 54W EVG	
F	ATELIER 1xQR111 50W	
G	VEGA MIX 2xT5 54W +4xQR-CBC 50W	
H	RAY 1xDulux D-E 18W	
EM1	OP1-A8TA2N	
EM2	OP1-A8TA2N	
AW	moduł oświetlenia awaryjnego	
	czujnik ruchu PIR	

Oznaczenia:

AA/BB/CC
- numer gniazda w obwodzie
- ilość gniazd w obwodzie
- numer obwodu tablicy TE

AA/BB/CCC
- sterowanie: łącznik/czujnik
- numer obwodu w tablicy
- oznaczenie oprawy ośw.

UWAGI:

1. Instalację wykonać jako podtynkową.
2. Przejścia przewodów przez ściany i stropy zabezpieczyć rurą ochronną np. RB28. Rurę uszczelnić;
3. Do instalacji oświetleniowej podłączyć wentylatory wentylacji mechanicznej.

KATOWICE, Plac Wolności 3/8;
tel./fax 032 258 84 97, atelier@arsis.pl
arsis ATELIER PROJEKTOWE

ADRES INWESTYCJI:	Dąbrowa Górnicza-Okradzionów ul. Białej Przemszy, dz. nr 747	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa Górnicza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21	
TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-SPORTOWEGO PRZY STADIONIE SPORTOWYM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-OKRADZIONOWIE	DATA: 02-2009r. NR.PROJ: 04/2009
TYTUŁ RYSUNKU:	Plan instalacji elektrycznej - parter	SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Rafał Kafka nr upr. SLK/0136/PWOE/03	NR RYSUNKU: 3/E
SPRAWDZIŁ:	inż. Andrzej Buba nr upr. 836/93	