



WM INTERNATIONAL

Jawornik 673
32-400 Myślenice

tel : +48 12 39 161 93
fax : +48 12 38 323 35, +48 12 39 658 32
kom : +48 662 073 568, +48 662 073 613
e-mail: info@wminternational.pl
www.wminternational.pl

Jawornik, 2.12.2009

Zamawiający:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
„Budowę lodowiska na obiektach sportowych wykonanych w ramach ogólnopolskiego
programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 – zad nr 1”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/235 /WIM/09

PROTEST NA CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), w imieniu WM International składam niniejszym protest na czynność Zamawiającego polegającą na:

- umieszczeniu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający konkurencję to jest naruszenie art. 7.1 i art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



Deutsche Bank
nr konta PL: 08 1910 1048 2110 0033 6141 0001
numer konta EURO: 78 1910 1048 2110 0033 6141 0002
SWIFT: DEUTPLPK

Zamawiający nie dopuścił możliwości stosowania rozwiązania równoważnego lub alternatywnego do specyfiki zamówienia.

W związku z powyższym Firma WM International wnosi o zmianę treści zapisu w rozdziale 2 punkt 2.3.1) pt „agregat chłodniczy o następujących parametrach” zapis o treści „- moc chłodnicza min.220 kW dla 35% roztworu glikolu etylowego -11/-8 °C, pięć stopni regulacji pracy, czynnik chłodniczy R 410 A, 2 obwody chłodnicze, wentylatory chłodnicy z płynnie regulowaną prędkością z zastosowaniem falowników do sterowania wentylatorów, elektroniczny czujnik przepływu, moduł hydrauliczny z pompą, sprężarki umieszczone w wytłumionej akustycznie przestrzeni” w ten sposób, iż Zamawiający zlikwiduje powyższy zapis i zastąpi go opisem agregatu dla chłodnictwa np.:

Agregat chłodniczy dla lodowiska posiada następujące parametry:

- wydajność chłodnicza min. 170kW przy chłodzeniu glikolu etylenowego (od- 11 st. C do- 14 st.C)

- przy temperaturze zewnętrznej + 12 st. C;

- współczynnik wydajności w trybie chłodzenia na poziomie COP 3,0;

- panel elektryczny agregatu odporny na wpływy atmosferyczne oraz wyposażony w dostęp rewizyjny;

- agregat wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji

i kontrolę następujących elementów:

- temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego,

- zabezpieczenie przed zamarzaniem parownika,

- sterowanie zdalne: styki bezprądowe zabezpieczające urządzenie przed awarią całego

- urządzenia

- głośność agregatu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wg norm środowiskowych.

Zamawiający w SIWZ zawarł opis agregatu chłodniczego, chłodniczy który pracuje na czynniku chłodniczym R 410 A. Zdaniem Protestującego Urządzenia pracujące na tego typu czynnika są stosowane jako urządzenia klimatyzacyjne. Wymagane warunki dotyczące agregatu wymuszają zastosowanie urządzenia dla celów klimatyzacyjnych i są próbą do adaptacji tego typu schładzacza na agregat chłodniczy poprzez „przeskalowanie” na niższe parametry pracy urządzenia. Zastosowanie czynnika R 410 A biorąc pod uwagę parametry pracy lodowiska wiąże się z niższym współczynnikiem wydajności chłodniczej COP oraz pracą sprężarek na granicy lub poza obszarem ich zastosowania co grozi szybszym zużyciem urządzenia a nawet jego uszkodzeniem. Czynnik chłodniczy R 410 A jest stosowany w urządzeniach klimatyzacyjnych pracujących na wyższych ciśnieniach odparowania, natomiast agregat produkujący chłód dla płyty lodowiska jest czysto urządzeniem chłodniczym gdzie praca jego odbywa się na niższym ciśnieniu odparowania i w tego typu urządzeniach stosowany jest czynnik chłodniczy R 404A lub R 507 .

Informację o ogłoszonym przetargu powzięliśmy 26.11.2009 r, zatem protest wniesiony jest w terminie.

Zasada zachowania uczciwej konkurencji znajduje swoje odzwierciedlenie między innymi w art. 7 i art. 29 ust. 2 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Stosownie do tych zapisów zamawiającemu nie wolno określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Z powyższych względów wskazane wyżej postanowienia SIWZ, jako sprzeczne z Ustawą winno zostać przez Zamawiającego zmienione. Uważamy iż nasz interes prawny doznał uszczerbku poprzez sformułowanie treści SIWZ w opisany wyżej sposób.

W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie protestu w całości i zmianę zapisów dotyczących agregatu dla lodowiska.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma niezwłocznie na nr faksu: 012 38 323 35.

Paweł Doliński
WM International

