

w dniu 18.02.2010 r.

**PREZYDENT MIASTA
SOSNOWCA**
WSR.JN.6210-3/10

PODINSPEKTOR W WYDZIALE
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sosnowiec, 18.02.2010 r.

mgr Ewelina Łagosz

Decyzja

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98/2000, poz. 1071 z późn. zm.), art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, w związku z art. 37 pkt 2, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 127 ust. 1 i ust. 3, art. 128, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. Nr 239/2005, poz. 2019 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 05.05.2009 r. Nr NO/552-27/09/7404 o wyłączeniu Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza od prowadzenia postępowania i wyznaczeniu Prezydenta Miasta Sosnowca do załatwienia sprawy, po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Gajdy z Pracowni Projektowej „POLPROJEKT” w Sosnowcu przy ul. Królowej Jadwigi 1, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego oraz na odprowadzanie za jego pośrednictwem wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu drogi krajowej DK-94, w związku z przebudową drogi krajowej DK-94 w Dąbrowie Górniczej na odcinku od granicy ze Sławkowem do granic z miastem Sosnowiec

o r z e k a m

- I. Udzielić Gminie Dąbrowa Górnicza pozwoleń wodnoprawnych na:
 1. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej W-8 o średnicy Ø 400 mm do ziemi tj. do rowu przydrożnego, zlokalizowanego w obrębie działki nr 1432/3 k.m. 6 obręb 0013 Strzemieszyce Wielkie,
 2. odprowadzanie do ziemi tj. do rowu przydrożnego za pośrednictwem wymienionego w punkcie I.1 niniejszej decyzji urządzenia wodnego, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu drogi krajowej DK-94 w Dąbrowie Górniczej, ze zlewni o powierzchni łącznej 0,95 ha (w tym: z jezdni utwardzonej o powierzchni 0,80 ha, terenu zielonego o powierzchni 0,15 ha), w ilości maksymalnej 87,45 l/s o dopuszczalnych parametrach:

• zawiesiny ogólne	100 mg/l i poniżej,
• węglowodory ropopochodne	15 mg/l i poniżej.
- II. Zobowiązać Gminę Dąbrowa Górnicza do utrzymywania w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych do ziemi.
- III. Pozwolenie wodnoprawne zostaje wydane:
 1. na czas określony – do 18.02.2020 r.
 2. na podstawie dokumentacji pt.: „Operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu drogi krajowej nr 94 w Dąbrowie Górniczej poprzez wylot kanalizacji deszczowej W-8 do ziemi w obrębie działki o nr ew. gr. 1432/3” wykonanej przez Pana mgr inż. Tomasza Cień z firmy JT-PROJEKT w Olkuszu przy ul. K. K. Wielkiego 29, w styczniu 2010 r.

- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- V. Decyzja uwzględnia w całości wnioszek strony, zatem nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Sosnowca w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

1
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
tel. 32 241 11 11, fax 32 241 11 12
e-mail: rzgw@rggw.gliwice.pl

Otrzymują:

1. Pan Zbigniew Gajda
41-200 Sosnowiec, ul. Królowej Jadwigi 1
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2

Do wiadomości:

1. „JT-PROJEKT”
32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach
40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a

Kopia: a/a