

LEGENDA

- Instalacja CO zasilanie/powrót,średnica rury
- INT 22/600 L=600 — Grzejnik np. Radson INTEGRA - szerokość,wysokość długość;
- 20°C / 3680W — Obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia;
- Przejście p.poż

PLAN SYTUACYJNY



UWAGA:

Instalacje prowadzić w bruzdzach sciennych i w posadzce;
Instalacje wykonać z rur PP np. Stabiglas Aquatherm;
Prześcia przez przegrody należy wykonać w stalowych rurach osłonowych;
Po demontażu zaznaczonej instalacji podłączyć istniejące piony z nowoprojektowaną instalacją;
Rzuty instalacji rozpatrywać łącznie z rozwinięciami;
Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaizolaować izolacją cieplną zgodnie z wytycznymi zawartymi w DzU nr 75 zmiana z dnia 6 listopada 2008;

Przyłącze sieci cieplnej i wymienników wraz z zabezpieczeniem istniejącej instalacji C.O. wg. opracowania PEC.

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A
mgr inż. arch. Halina Piotrowska - Hirszberg

OBIEKT	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „OTWARTE SERCA” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. GWARDII LUDOWEJ 107	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ADAM BLACHUT	NR UPR. 454/02
OPRACOWAŁ	mgr inż. MAURYCY GŁOGOWSKI	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ARKADIUSZ ŚWISTEK	NR UPR. 18/02
DATA 07.2012r.	SKALA 1:100	NR RYS. C-01