

PIWNICA

UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA I GNIAZD JEDNOFAZOWYCH:

- Instalację oświetlenia i gniazda jednofazowych należy prowadzić pod tynkiem.
- Opowody w poszczególnych pomieszczeniach należy zasilić zgodnie ze schematem strukturalnym.
- Przy przejściach przez ściany i stropy należy zastosować masy uszczelniające HILTI.
- W łazienkach należy zastosować gniazda jednofazowe przyszczelne.
- W puszkach rozgałęźnych zastosować szybkowiązacz WAGO.

- Gniazda jednofazowe podtynkowe
• Gniazda jednofazowe pojedyncze • przyszczelne

RP-01-L1

FAZA

NUMER OBWODU

NAZWA ROZDZIELNICZY

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hilszberg			
OBIEKT	WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „OTWARTE SERCA” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. GWARDII LUDOWEJ 107		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TYTUŁ RYSUNKU	PIWNICA. INSTALACJA SIŁY I GNIAZD JEDNOFAZOWYCH. Plan instalacji.		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż Adam Kaim upr. SLK/0734/POOE/05		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż Adam Kulczyński upr. SLK/0729/POOE/05		
DATA	07.2012r.	SKALA 1:100	NR RYS.E-05