

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Dział Eksploatacji Sieci
tel. (32) 398 52 60
fax (32) 398 52 70

Pracownia Architektoniczno- Urbanistyczna
ALMA PROJEKT
ul. Wrzosowa 44a
41-260 Sławków

Wasz znak: AL.DG-RM/44/13
Nasz znak: PS-32-502/284/13

Katowice, 29.04.2013 r.

**Dot.: uzgodnienia projektu budowlano- wykonawczego przebudowy sieci gazowej nisko i średnio-
prężnej w związku z przebudową ul. Majakowskiego wraz z rondem w skrzyżowaniu ul. 11-go Li-
stopada w Dąbrowie Górniczej.**

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 11.04.2013r. w sprawie j.w zawiadamiamy, że projekt został uzgodniony pozytywnie z następującymi uwagami:

1. **Przebudowywane odcinki sieć gazowej wykonać z rur PE 100 RC SDR-11 zgodnych z normą PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075. Sugerujemy zastosowanie rur o jednolitym kolorze pomarańczowym, typ 1 według PAS 1075.**
2. **Zastosować rury osłonowe z PE klasy 100 SDR-11 o jednolitym kolorze pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555.**
3. **Końce rur ochronnych zabezpieczyć wyłącznie manszetami uszczelniającymi - nie stosować pianki poliuretanowej.**
4. **W miejsce przewodu lokalizacyjnego, równoległe do gazociągu PE 160 i 225 ułożyć bocznik elektryczny z przewodu LgY 1x35 mm². Końce boczника włączyć do obydwu końcówek istniejącego gaz. st. Dn 150 i Dn 200 metodą „Pin-brazing”. Miejsca włączenia boczника zabezpieczyć odpowiednią izolacją, nie gorszej jakości niż fabryczna izolacja gazociągu. Prace wykonać pod nadzorem Pracownika ds. Elektro-energetycznych i Ochrony Katodowej Działu Utrzymywania Infrastruktury w Zabrze.**
5. **Trasę gazociągu oznakować zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001+1004:2011.**
6. **Elementy stalowe zabezpieczyć powłoką antykorozyjną odpowiadającą klasie C30 zgodnie z PN-EN 12068.**
7. **Wykonawca winien opracować karty technologiczne zgrzewania oraz spawania i uzgodnić je z Działem Eksploatacji Sieci w Zabrze.**
8. **Prace gazoniebezpieczne należy wykonać zgodnie z aneksem nr 12 z dnia 09.05.2012r do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora Generalnego GSG Sp. z o.o. z dnia 17.03.2004r.**
9. **Wykonawca winien posiadać uprawnienia do budowy gazociągów i być ujęty w rejestrze wykonawców sieci gazowej GSG Sp. z o.o.**
10. **Prace prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu Dąbrowa Górnicza.**
11. **Całkowity koszt przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor.**

Prace prowadzone w pobliżu gazociągów prowadzić pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz według uzgodnionej z nami dokumentacji. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, podając imię i nazwisko kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy. Przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy o odbiorze izolacji.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca lub inwestor (powołując się na znak niniejszego uzgodnienia) dostarczy zlecenia na uczestniczenie w komisji sprawdzenia jakości robót, przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości jak również na wykonanie połączenia z siecią istniejącą.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

Odpis pisma prosimy dołączyć do projektu.

Z poważaniem

Załącznik: 1 egz. PBW
Kopia: RG Dąbrowa G. + 1 egz. PBW
PS-32

KIEROWNIK
Dział Eksploatacji Sieci

Henryk Kurek