

Ph1 - pion hydrantowy

- rurociąg instalacji hydrantowej

HP 25 - skrzynka hydrantowa

Wykonawca:	**"ALFA" Bożena Habrajska** **Al. Kołłątaja 34, 42-500 Będzin**
Inwestor:	GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-303 Dąbrowa Górnicza
Lokalizacja:	Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnicka
Temat:	Zapewnienie długości dojść ewakuacyjnych w budynku, wynoszące 30 m dla stref pożarowych ZL III przy jednym kierunku ewakuacji lub 60 m przy dwóch kierunkach ewakuacji oraz zmodernizowanie wewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej polegające na zabudowie hydrantów dn25 z wężem półsztywnym w budynku Zespołu Szkół nr. 1 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej.

Zespół projektowy	uprawnienia nr	data	podpis	
Część budowlana: PROJEKTOWAŁ mgr inż Jan Wachnik	194/90			Stadium: P.B.
Część sanitarna: PROJEKTOWAŁ mgr inż Cezary Stępień	443/02			
OPRACOWAŁ mgr inż Aleksandra Warcaba	-			Branża: Sanitarna
Treść rysunku: Rzut II piętra			Skala: 1:100	Rys: 4