


**PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ**
woj. śląskie

WKD.0003.141.2013



Dnia 22 LIS. 2013

Pan

L. P. Rooley
Krzysztof Stachowicz
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
UJ

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.863.2013 z dnia 08.11.2013r.

W odpowiedzi na w/w interpelację informuję, że zapadliska powstające w nawierzchni ul. Łazy Błędowskie zlokalizowane są w pobliżu urządzeń kanalizacyjnych tj. wokół studni lub w śladzie rurociągu prowadzącego do studni.

Przyczyną powstawania zapadlisk może być m.in. nieprawidłowe zagęszczenie materiału jakim urządzenia zostały zasypane lub właściwości użytego do zasypek materiału. Natomiast ze względu na rozmiar zapadlisk oraz powtarzanie się zjawiska zapadania po wykonanej naprawie nawierzchni istnieje podejrzenie, że urządzenia kanalizacyjne są nieszczelne przez co mamy do czynienia z ucieczką materiału zasypowego i podbudowy drogi.

Nadmieniam jednocześnie, że zgodnie z pismem właściciela urządzeń, tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ze względu na bardzo dużą ilość wykonywanego monitoringu kanalizacji dla kontraktów realizowanych przez gminę nie jest możliwym skontrolowanie całej sieci w ul. Łazy Błędowskie, które niezbędne jest do poprawy stanu nawierzchni przedmiotowej ulicy.

[Signature]
Z-CA PREZYDENTA MIASTA

[Signature]
Paweł Gocyla

Kopia:

1. BRM
2. WA- Referat Organizacyjny