

PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
woj. śląskie



Dąbrowa Górnicza, dn. 16.12.2013 r.

JRP.0003.30.2013.IP

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Ryszard Harańczyk
w miejscu

S. P. Kołody
W

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.890.2013 z dnia 25.11.2013 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że w ramach przeprowadzonego w październiku 2013 roku przeglądu gwarancyjnego dla Kontraktu W1 projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza" stwierdzono usterki przy studniach kanalizacyjnych na ul. Majewskiego, na odcinku od przystanku autobusowego (przy zjeździe na drogę DK-94) w kierunku centrum Dąbrowy Górniczej.

Wyregulowanie studzienek kanalizacyjnych w ul. Majewskiego zostanie wykonane przez Wykonawcę Kontraktu W1 w ramach napraw gwarancyjnych, co nie będzie wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Gminę.

I Zastępca
Prezydenta Miasta
Henryk Zagula

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej, w miejscu.
2. WA – Referat Organizacyjny, w miejscu.