

1:100

1:200

POZIOM PORÓWNAWCZY 287,00 m n.p.m.	Projektowana studnia PP Ø600	Istniejący kanalizacja k300	Projektowana studnia PP Ø600	Istniejąca kanalizacja deszczowa kd1200	Istniejący wodociąg wA	Projektowana studnia betonowa Ø1000	Projektowane włączenie kanału DN324, Rz.d.=296,98	Projektowana studnia PP Ø600	Istniejący wodociąg wA200	Projektowana studnia PP Ø600
RZĘDNA TERENU	298,35		298,35			298,52	298,32			298,32
RZĘDNA DNA KANAŁU		297,35	297,29			297,19	297,18	297,19	297,27	297,32
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1,00	1,06			1,33	1,34	1,13	1,05	1,00
RZĘDNA DNA STUDZIENKI		296,56	296,50			296,80	296,41			296,53
SPADKI, DŁUGOŚCI		1,0%	5,95m	1,0%		10,22m	1,0%	1,47m	1,0%	4,91m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rura PVC-U z wydłużonym kielichem klasy S Ø200x5,9									
ODLEGŁOŚCI	0,00		5,95			16,17	17,64			22,55
			169°			100°	143°			

1. W celu dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia należy wykorzystać pomiary geodezyjne dla wcześniej wybudowanego uzbrojenia lub wykonać przekopy kontrolne.
2. Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem wykonać ręcznie.
3. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem terenu zastosowac rurę ochronną.
4. Studnie ciągu głównego przekryć włazem z wypełnieniem betonowym, a wpusty deszczowe wykonać jako krawężnikowe
5. Należy stosować rury klasy SN8

UWAGA:
Przy włączeniu kanału do studni betonowej należy zastosować króciec wybiegowy L=0,5 ÷1,0m

BRANŻA INSTALACYJNA		NAZWISKO	UPRAW.	DATA	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU					
PROFIL ODWODNIENIA TERENU "J"	PROJEKTANT	mgr inż .Michał SZAFARZ	SLK/3878/ POOS/11	I 2013	
	KOORDYNATOR PROJEKTU	tech.bud.Dariusz MAJER	627/02	I 2013	
OBIEKT: TEREN PRZY UL. CHEMICZN EJ 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA		SKALA 1:100/200		NR RYSUNKU O-10	
INWESTOR: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza					

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3

KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer