


Strona: 08.11.2012



# PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

e-mail: pwik@pwik.dabrowa.pl  
www.pwik-dabrowa.pl

centrala: +48 32 639 51 00  
tel./fax: +48 32 262 22 10



PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY

solidna  
firma 2011

Dąbrowa Górnicza, 30.10.2012 r.

GR/03878/12/W14513/12

**KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-  
Kosztorysowych  
Dariusz Majer  
ul. Dworcowa 10/3  
44-196 Knurów**

dotyczy: odwodnienia ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowice.

W nawiązaniu do pisma PWiK nr GR/03596/12/W13903/12 z dnia 10.10.2012r. informujemy, że wyrażamy zgodę na ujmowanie wód deszczowych z północno – zachodniej oraz południowej części ulicy Chemicznej w jeden ciąg projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do potoku Trzebyczka, wylotem w rejonie mostku u zbiegu z ul. Armii Krajowej. Pozostałe warunki wymienione w piśmie jw. obowiązują bez zmian.

Z uwagi na zmianę ilości wód opadowych, które będą odprowadzane wylotem, należy uzyskać (przed realizacją budowy kanalizacji) pozwolenie wodno – prawne i uzgodnić w Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zawierciu.

Z poważaniem

Kopie otrzymują:

1. Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej  
Wydział Inwestycji Miejskich
2. a/a

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY**

*mgr inż. Andrzej Malinowski*