



ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH

w Katowicach

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, <http://www.szmiuw.pl>
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880



Śląskie.
Pozytywna energia

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 814-94-87
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail: zywiec@szmiuw.pl
e-mail: bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczyńska 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail: czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Turystyczna 1
tel./fax.: 32/ 216-29-77
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail: bierun@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyń
43-400 Cieszyń
ul. Korfańskiego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail: cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chelmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail: gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail: raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Paderewskiego 112
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail: zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail: zakrzewski@szmiuw.pl

BTZ/731,762/2012

Zawiercie, dnia 10.12.2012 r.

KOSZT-BUD Dariusz Majer
ul. Dworcowa 10/3
44-190 Knurów
NIP 969-036-35-86

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – Biuro Terenowe w Zawierciu informuje, że uzgadnia przesłany dnia 26.11.br. operat wodnoprawny wraz z uzupełnieniem z dnia 07.12.br *dla odprowadzenia wód opadowych z przebudowywanej kanalizacji deszczowej przy ul. Chemicznej w Dąbrowie Górniczej do cieku Trzebyczka* pod następującymi uwagami:

- wykonania wylotu i umocnień cieku Trzebyczka zgodnie z rys. szczegółowym uzupełnienia do niniejszego operatu; sugerujemy przedłużenie umocnienia skarpy do mostu w ul. Chemicznej
- likwidacji istniejącego wylotu zgodnie z opisem
- roboty w obrębie wylotu należy wykonywać pod odpłatnym nadzorem przedstawiciela tut. Biura Terenowego. Zobowiązuje się Inwestora/Wykonawcę do zawarcia umowy na pełnienie nadzoru specjalistycznego w terminie min. 14 dni przed rozpoczęciem robót
- do dnia odbioru Inwestor dostarczy do tut. Oddziału dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną zawierającą między innymi przekrój poprzeczny w rejonie wylotu
- utrzymywania w dobrym stanie technicznym wylotu i odcinka cieku Trzebyczka w rejonie wylotu
- w przypadku zmiany stosunków wodnych powstałych w wyniku użytkowania przedmiotowej inwestycji wszelkie koszty związane z uregulowaniem gospodarki wodnej w tym rejonie będzie ponosił Użytkownik wylotu

Powyższe uzgodn. nie narusza praw osób trzecich i jest ważne na okres dwóch lat.
Nr klasyfikacji PKWiU: 84.11.11.0

Za dokonane uzgodnienie wystawiona zostanie faktura w wysokości 126 zł.

Do wiadomości:

1. SZMIUW w Katowicach – DF
2. Kopia a/a

KIEROWNIK
Biura Terenowego w Zawierciu
Inż. Anna Siemian