



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

e-mail: pwik@pwik.dabrowa.pl
www.pwik-dabrowa.pl

centrala: +48 32 639 51 00
tel./fax: +48 32 262 22 10



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY

solidna
firma 2009

Dąbrowa Górnicza, 08.06.2012 r.

GR/02055/12/W10501/12

KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-Koszt.

Dariusz Majer
ul. Dworcowa 10/3
44-196 Knurów

dotyczy: wydanie warunków zabezpieczenia sieci wod – kan dla zadania pn. "Przebudowa drogi i chodników wraz z remontem oświetlenia ulicznego przy ul Chemicznej na odcinku od ul Rapackiego do ul Armii Krajowej w Dąbrowie Górniczej".

W odpowiedzi na Państwa pismo odsyłamy mapy z zaznaczoną siecią wod - kan w rejonie planowanej inwestycji. Podczas realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do dostosowania urządzeń wod – kan (trzenie do zasuw, skrzynki uliczne zasuwowe, hydrantowe, wpusty uliczne, włazy studzienne) do rzędnej terenu jezdni/chodnika. Przy ustalaniu nowej trasy przyłącza elektroenergetycznego dla planowanego remontu oświetlenia ulicznego, w miejscach zbliżeń kabli energetycznych z siecią wod - kan, należy zachować minimalne odległości zgodnie z normą N SEP E – 004, natomiast na skrzyżowaniach kabel należy prowadzić w rurach połówkowych przepustowych typu AROT DVK 75.

Dodatkowych uzgodnień należy dokonać z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej tj. Wydziałem Komunikacji i Drogownictwa który jest właścicielem kanalizacji deszczowej.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń wod – kan powinny być prowadzone pod nadzorem PWiK. W przypadku kolizji z nie zinwentaryzowaną siecią wod – kan należy przerwać roboty i powiadomić PWiK.

Na 7 dni przed przystąpieniem do budowy należy wystąpić do PWiK z pismem o nadzór.

Z poważaniem

K I E R O W N I K
Działu Rozwoju Technicznego

mgr inż. *Marta Sroczyk*