

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu w Dąbrowie Górniczej

Ul. Folwarczna 21a, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Tel. (032) 2600 885

Fax. (032) 2600 885

„KOSZT – BUD”

Ul. Dworcowa 10/3

44-190 Knurów

Wasz znak:

Dąbrowa Górnicza 2012-12-27

Nasz znak: K2-U-432-184/2012

Dot.: uzgodnienie terenu zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej na działce (wg. zakresu) w związku z planowanym remontem drogi i chodników oraz oświetlenia w rozpatrywanym terenie.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stalową i PE niskiego ciśnienia gazu ziemnego PN-C-04753-E. Jednocześnie informujemy, że w ww. terenie nie posiadamy sieci gazowej średniego ciśnienia gazu ziemnego PN-C-04753-E.

Kolorem granatowym naniesiono projektowaną sieć gazową fi 90 PE.

Projekt w/w sieci gazowej wykonuje Firma PIKO PROJEKT.
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Budowlanych 11.

W obrębie zaznaczonego opracowania, sieci gazowej podwyższonego i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez GSG nie posiadamy.

Zawiadamiamy również, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją jw. należy zabezpieczyć zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 139 z 1995 roku sieć naniesiona kolorem czerwonym stal oraz Dziennikiem Ustaw Nr 97 z 11.09.2001 sieć naniesiona kolorem pomarańczowym PE, Dziennikiem Ustaw Nr 75 z 2002 roku, Polską Normą PN-91/M-34501.

UWAGA :

- drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki nad gazociągiem należy wykonać z nawierzchni rozbieralnej szerokości 1 mb (po 0,5 mb od osi gazociągu)
- należy zachować minimalne przykrycie gazociągu 0,8 m

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Rozdzielnią Gazu w Dąbrowie Górniczej ul. Folwarczna 21A celem ustalenia nadzoru nad ww. robotami.

Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datą i znak uzgodnienia. Uzgodnienie ważne jest przez okres 2-lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA: Sprawę należy dodatkowo uzgodnić w „Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach, Terenowa Jednostka Obsługi-Katowice z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1-go Maja nr 376. 41-700 Ruda Śląska (lokalizacja w pobliżu siedziby Rozdzielni Gazu Ruda Śląska) tel. (32) 344-90-50 fax.(32) 344-90-52

Załącznik 1 plan

Rozdzielnia Gazu w Dąbrowie Górniczej
Pracownik
Zdzisław Podolski

Pracownik ds. Technicznych

Barłomiej Stasiński