BLOK "C" - ZAŁOM T2; T3; T35; T36; T37; T73; T124;
T143a; T143b; T144; T145; T153; T154; T158; T168; T169



BLOK "B" - ZAŁOM T32; T52; T53; T64; T65; T80; T81
T122; T123; T124a; T157; T159; T167



BLOK OPOROWY "A"- ZAŁOM T4; T38; T62; T67; T125; T126





BLOK "D" - ZAŁOM T33; T69; T78; T79; T86;
T87; T161;



BLOK "E" - ZAŁOM T10; T11; T19; T20; T48; T49; T60; T61; T68
T70; T71; T72; T124b; T160;



BETON B 25 (C20/25)

Ciśnienie robocze 0,60MPa (6,0atm)

Ciśnienie próbne 1,0 MPa (10,0atm)

UWAGI:

1. Rysunek czytać z częścią technologiczną projektu.
2. Bloki muszą być betonowane w sposób ciągły - wszelkie przerwy w betonowaniu są niedozwolone.
2. Bloki należy opierać o grunt nienaruszony, wszelkie ubytki wypełnić chudym betonem.
3. Dostępne powierzchnie betonu smarować modyfikowanymi Izoplastem "B".

BPBK KATOWICE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
tel. 032 2589021-26, FAX 032 2597869

PRO ARCH

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
i PRZEMYSŁOWEGO "PRO-ARCH"
M.W.K.LISIAK s.j.
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA ul.KORCZAKA 5 A
tel./fax (0-32)268-55-62 , e-mail proarch@pro.onet.pl

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

PRZEDSIĘWZIĘCIE LUB ZADANIE: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza – kontrakt I

KIEROWNIK PRAC.	OBIEKT:	DATA:
inż. Henryk Stycz	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną po jego trasie	11.2008r.
FAZA ZADANIA: PW	TYTUŁ RYSUNKU: BLOKI OPOROWE W ZAŁOMACH	SKALA: 1:100

OPRACOWAŁ:	PROJEKTANT:	NR UPR.:	PODPIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.:	PODPIS:
inż. Henryk Stycz	inż. Henryk Stycz	446/72/Kl		mgr inż. Tadeusz Zamorski	282/77	

PRACOWNIA:	RODZAJ OPRACOWANIA:	OZNACZENIE RYSUNKU					
B4	Część konstrukcyjna	5444M	PW	00	S	R	002	00