



Nr odbiywu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Nazwa odbiywu	Zasilanie z rozd. glownej	Ochronniki przeciwprzepięciowe	Wskaźnik napięcia	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie	Zasilanie
Moc [kW]	---		---	---	---	---	---	---	---	---
Prąd [A]	<63		<25	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16



11	Zasilanie instal. oświetlenia pom. 1.03;1.04	12	Zasilanie instal. oświetlenia pom. 1.05;1.06	13	Zasilanie instal. oświetlenia pom. 1.07;1.08	14	Zasilanie instal. oświetlenia pom. 1.09;1.10	15	Zasilanie instal. oświetlenia ewakuacyjnego	16	Zasilanie instal. oświetlenia zewnętrznego	17	Zasilanie instal. oświetlenia oraz lampy plowadom	18	Zasilanie gniazd trójfaz. piekarnik elektryczny	19	Zasilanie gniazd trójfaz. piekarnik elektryczny	20	Zasilanie gniazd trójfaz.	21	Zasilanie gniazd trójfaz.	22	Sterowanie wentylatora dachowego
<16	---	<16	---	<16	---	<16	---	<16	---	<16	---	<16	---	<16	---	<16	---	<16	---	<6			



- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
1. Samoczynne wyłączenie zasilania
 2. Układ sieci - TNS
 3. Wyłączniki różnicowo-prądowe
 4. Miejscowe połączenia wyrównawcze

Investor / Zamawiający:
**GINIA DABROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA**

Projektant / Jednostka Projektowa:
**EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040**

Nazwa projektu:
**PRZEDSZKOLE NR 34
- REMONT KUCHNI**

Adres obiektu:
**PRZEDSZKOLE NR 34
UL. DĄBSKIEGO 19, 41-310 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKI NR: 21, 110/2, 117, 154/1**

Projektant: mgr inż. Adam Kaim
NR UPR. SLK/0734/POOE/05

Podpis:

Tytuł rysunku:
**ROZDZ. 0.4KV-RK - kuchni
Schemat strukturalny**

Branża:
E

Data: 06.2014 r.

Stadium: PBW

Skala: -:-

Nr rysunku: 01

PROGRAMOWO BENTLEY MICROSTATION DESIGNER V8
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ SERIAL: 2000000131864