

LEGENDA / UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

Projektowane urządzenia wg. niniejszego opracowania:

Proj. punkt oświetleniowy o wyposażeniu:
1. Słup aluminiwy typu SAL-5E, h=5m
2. Fundament prefabrykowany typu B-51
3. Oprawa ledowa 32W typu Atlantis II klasa izolacji
4. Złącze słupowe typu TB-1
5. Przewód YDYżo 3x2,5mm l=6m

Proj. punkt oświetleniowy o wyposażeniu:

Proj. linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x35mm

Proj. rura ochronna

Proj. szafa ośw. typu RSOU4

Proj. demontaże istniejących urządzeń

Projektowane urządzenia wg. odrębnego opracowania:

Proj. układ drogowy

Zakres prac drogowych :
- wymiana krawężników i remont nawierzchni asfaltowej (bez ruszania podbudowy jezdni) łączącej ul. Mickiewicza z ul. Krasińskiego
- remontu chodnika wzdłuż w/w jezdni polegającego na zamianie pł. bet. na kostkę betonową
- wymianie krawężnika i obrzeży wzdłuż chodników na dojściach w bok do bloków od w/w ulicy, do bloków od w/w ulicy, wraz z wymianą istniejącej nawierzchni asfaltowej lub z płyt bet. na kostkę bet. Nawierzchnia podjazdów wzdłuż tych chodników nie będzie podlegała remontowi.
- budowa (odtworzenie) rozebranego w ostatnich latach chodnika wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni łączącej ul. Mickiewicza z ul. Krasińskiego (na wjeździe od ul. Mickiewicza) wzdłuż ściany szczytowej budynku Nr 23
- budowie obrzeża szerokości 0,50m z kostki bet. wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni łączącej ul. Mickiewicza z ul. Krasińskiego (na włączeniu w ul. Krasińskiego) wzdłuż ściany szczytowej budynku Nr 25

Uwaga:
Ze względu na ograniczony zakres prac drogowych nie przewiduje się zabezpieczeni istniejących sieci elektroenergetycznych

BSiPK
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI
Spółka z o.o.
40-619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20 drogi@bsipk.katowice.pl

Tytuł opracowania: Remont deogi osiedlowej pomiędzy ul. Mickiewicza i Krasińskiego, remont chodników wykonanie oswietlenia na placach i terenach zielonych pomiędzy budynkami 24-26

Treść rysunku: PLAN SYTUACYJNY BUDOWA OŚWIETLENIA

Branża: ELEKTROENERGETYCZNA

Udział	Data	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	04.2014R.	mgr inż. M. Żarnotal	SLK/2013/POOE/07	
Sprawdził:	04.2014R.	mgr inż. W. Żołnowski	SLK/2829/POOE/09	

Stadium	Skala	Arkuszy
PBW	/	01

Numer rysunku: EO-02.1