Nr odplywu	01	02		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Nazwa odpływu centrali	Zasilanie WLZ istniejący	Ochronniki przeciw-przepięciowe	Wskaźnik napięcia	Instalacja oświetlenia pom. 419;418;417;416	Instalacja oświetlenia pom. 415;414;413;412	Instalacja oświetlenia pom. 411;410;409;408	Instalacja oświetlenia pom. 407;406	Instalacja oświetlenia pom. 405;404;404A;403	Instalacja oświetlenia pom. korytarz	Instalacja oświetlenia pom. korytarz	Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego	Instalacja oświetlenia pom. 401;402	Instalacja oświetlenia pom. WC	Instalacja oświetlenia sterownia windy	REZERWA
Moc [kW]	XX			---	---	---	---	---	---	---	---	- - -	- - -	- - -	- - -
Prad [A]	<125			<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16



15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Zasilanie gniazd jednof. pom. 419;418 417;416	Zasilanie gniazd jednof. pom. 415;414	Zasilanie gniazd jednof. pom. 413;412	Zasilanie gniazd jednof. pom. 411;410	Zasilanie gniazd jednof. pom. 409;408	Zasilanie gniazd jednof. pom. 407;406	Zasilanie gniazd jednof. pom. 405;404 404A	Zasilanie gniazd jednof. pom. 403	Zasilanie gniazd jednof. pom. 401;402	Zasilanie gniazd jednof. pom. W.C.	Zasilanie boilera pom. W.C.	Zasilanie jednostek. wew. klimatyzacji
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16



Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
1. Samoczynne wyłączenie zasilania
2. Układ sieci - TNS
3. Wyłączniki róznicowo-prądowe
4. Miejscowe połączenia wyrównawcze

Inwestor / Zamawiający:
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:
EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:
REMONT BUDYNKU PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2

Adres obiektu:
DĄBROWA GÓRNICZA
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2
DZIAŁKI NR: 36

Projektant: mgr inż. Adam Kaim nr upr. SLK.0734/POOE/05		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13		Podpis:
Tytuł rysunku: **Rozdz. 0,4kV-TP4. IV Piętro Schemat strukturalny**		Branża: **E**
Data: **07.2014 r.**	Stadium: **PBW**	Skala: **-:-**
		Nr rysunku: **E-9/1**

PROGRAM CAD BENTLEY AECOSIM BUILDING DESIGNER V8i
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ SERIAL 3000000013884