Nr odplywu	01	02		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Nazwa odpływu centrali	Zasilanie WLZ z rozdz. TK1	Ochronniki przeciw-przepięciowe	Wskaźnik napięcia	Zasilanie PEL nr 0.1÷0.4	Zasilanie PEL nr 0.5÷0.8	Zasilanie PEL nr 0.9÷0.12	Zasilanie PEL nr 0.14÷0.17	Zasilanie PEL nr 0.18÷0.20	Zasilanie PEL nr 0.21÷0.24	Zasilanie PEL nr 0.25;0.26	Zasilanie PEL nr 0.27÷0.29	Zasilanie PEL nr 0.30÷0.33	Zasilanie PEL nr 0.34;0.35	Zasilanie PEL nr 0.36÷0.39	REZERWA	REZERWA	REZERWA
Moc [kW]	---			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prad [A]	<125			<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16



WLZ z I piętra
podłączyć przed rozłącznikiem

SEPARACJA
Ze względu na obecność dwóch źródeł napięcia w jednej rozdzielnicy

Nr odplywu	01	02		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Nazwa odpływu centrali	Zasilanie WLZ istniejący	Ochronniki przeciw-przepięciowe	Wskaźnik napięcia	Zasilanie PEL nr 0.1÷0.4	Zasilanie PEL nr 0.5÷0.8	Zasilanie PEL nr 0.9÷0.13	Zasilanie PEL nr 0.14÷0.17	Zasilanie PEL nr 0.18÷0.22	Zasilanie PEL nr 0.23÷0.26	Zasilanie PEL nr 0.27÷0.29	Zasilanie PEL nr 0.30÷0.33	Zasilanie PEL nr 0.34÷0.35	Zasilanie PEL nr 0.36÷0.39	REZERWA	REZERWA
Moc [kW]	---			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prad [A]	<125			<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16



WLZ z I piętra
podłączyć przed rozłącznikiem

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
1. Samoczynne wyłączenie zasilania
2. Układ sieci - TNS
3. Wyłaczniki róznicowo-prądowe
4. Miejscowe połączenia wyrównawcze

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:

REMONT BUDYNKU PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2

Adres obiektu:

DĄBROWA GÓRNICZA
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2
DZIAŁKI NR: 36

Projektant: mgr inż. Adam Kaim nr upr. SLK.0734/POOE/05		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13		Podpis:
Tytuł rysunku: **Rozdz. 0,4kV-TK0. Parter Schemat strukturalny**		Branża: **E**
Data: **07.2014 r.**	Stadium: **PBW**	Skala: **-:-**	Nr rysunku: **I-1/1**

PROGRAM CAD BENTLEY AECOSIM BUILDING DESIGNER V8
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ SERIAL 3000000131884