Nr odplywu	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Nazwa odpływu centrali	Zasilanie gniazd jednof. pom.szafy dystr.	Zasilanie gniazd jednof. pom.WC	Zasilanie suszarki do rąk	Zasilanie monitoringu	Zasilanie jedn. zewn. klimtyzator K2	Zasilanie jedn. zewn. klimtyzator K1	Zasilanie klimatyzatorów zewnętrznych (obw. istniejący)	Zasilanie klimatyzatorów zewnętrznych (obw. istniejący)	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA
Moc [kW]	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Prad [A]	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16	<16



Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
1. Samoczynne wyłączenie zasilania
2. Układ sieci - TNS
3. Wyłaczniki róznicowo-prądowe
4. Miejscowe połączenia wyrównawcze

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:

REMONT BUDYNKU PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2

Adres obiektu:

DĄBROWA GÓRNICZA
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2
DZIAŁKI NR: 36

Projektant: mgr inż. Adam Kaim nr upr. SLK.0734/POOE/05		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13		Podpis:
Tytuł rysunku: **Rozdz. 0,4kV-TP1. I Piętro Schemat strukturalny**		Branża: E
Data: 07.2014 r.	Stadium: PBW	Skala: -:-
		Nr rysunku: E-3/2

PROGRAM CAD BENTLEY AECOSIM BUILDING DESIGNER V8i
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ SERIAL 3000000131884