

Sposób montażu koryta kablowego do stropu

RZUT III PIĘTRA - PROJEKT

OZNACZENIA:

E	SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
HW	HYDRANT P.POŻ
G	GRZEJNIK
K	KLIMATYZATOR
B	BOJLER ELEKTRYCZNY
RS	RURA SPUSTOWA Ø 110mm PCV
KS	PION KANALIZACYJNY

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH A POZIOMY W METRACH I METRACH n.p.m.

OZNACZENIA:

	Gniazdo jednofazowe podwójne, 2p+z, podtynkowe
	Gniazdo jednofazowe, bryzgoszczelne, 1p+z, podtynkowe
M	Wentylator łazienkowy załączany tym samym łącznikiem co instalacja oświetlenia
PG	Podgrzewacz wody 1,5kW; 230V
B	Boiler istniejący

Drabina kablowa o szerokości 300mm

Uwagi:

1. Instalację siły i gniazd jednofazowych należy prowadzić przewodem kabelkowym zgodnym ze schematem strukturalnym, odpowiednim dla poszczególnych rozdzielnic elektrycznych.
2. W puszkach rozgałęźnych należy zastosować szybkozłączki WAGO.
3. Instalacje należy prowadzić po korytkach kablowych oraz pod tynkiem.
4. Przy przejściach przez stropy oraz ściany stosowac rurki osłonne.
5. Wentylatory w sanitariatach będą sterowane tym samym łącznikiem co instalacja oświetlenia.
6. Lokaziiazację punktów PEL pokazano na rysunkach okablowania strukturalnego.
7. Gniazda jednofazowe oraz łączniki oświetleniowe należy wymienić na nowe wg zestawienia materiałowego

LEGENDA OPRAW ES-SYSTEM:

A	K418.PA EVG 4x T8 18W IP20	D	CO1 158 EVG 1x T8 58W IP65
B	K418.DO EVG 4x T8 18W IP20	E	CO1 258 EVG 2x T8 58W IP65
C	DC226 EVG 2x TC-DEL 26W IP44C	F	CO1 236 EVG 2x T8 36W IP65
B	K418.DO EVG z ramką do montażu nastr. 4x T8 18W IP20	EW	MONITOR1 z piktogramem LED 1,2W IP40
EW	MONITOR2 z piktogramami LED 1,2W IP40	AW	1h moduł AW w oprawie

Inwestor / Zamawiający:
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:
EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZACA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:
REMONT BUDYNKU PRZY AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2

Adres obiektu:
DĄBROWA GÓRNICZA
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 2
DZIAŁKI NR: 36

Projektant:	mgr inż. Adam Kaim nr upr. SLK.0734/POOE/05	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Patucha SLK/4699/PWOE/13	Podpis:
Tytuł rysunku: RZUT III PIĘTRA Instalacja siły, oświetlenia.		Branża: E
Data: 07.2014 r.	Stadium: PBW	Skala: 1:100
		Nr rysunku: E-15

PROGRAM CAD BENTLEY AECOSIM BUILDING DESIGNER V8i
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ SERIAL 3000000131884