


PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
woj. śląskie

JRP.0003.15.2014.EP



Dąbrowa Górnicza, 08.08.2014 r.

Pani Katarzyna Zagajska

Radna Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Dotyczy: Interpelacji nr BRM.0003.1182.2014 z dnia 28.07.2014 r. w sprawie sposobu wykonania ul. Traktowej (odcinek pomiędzy ul. Kalinową a ul. Traktową asfaltową).

W odpowiedzi na Pani interpelację jw. informuję, że w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” odcinek ul. Traktowej, pomiędzy ul. Kalinową a ul. Traktową asfaltową, zostanie odtworzony, po wykonaniu robót sieciowych, jako droga tłuczniowa (bez krawężników i obrzeży).

Ww. technologia wykonania przedmiotowego odcinka ul. Traktowej została przedstawiona w projekcie z 2008 r. i nigdy nie ulegała zmianie.

W projekcie gminnym ułożenie warstwy tłucznia nastąpi po wcześniejszym wykorytowaniu drogi - prawdopodobnie doświadczenia mieszkańców z „rozjeżdżaniem materiału na boki” były wynikiem braku wykorytowania drogi. Odnośnie zjazdu do budynku nr 10 – jego nawierzchnia została poprawiona.

Termin zakończenia robót drogowych na danym odcinku ul. Traktowej jest przewidziane na koniec sierpnia br., zgodnie z informacjami od wykonawcy robót, tj. firmy CNT S.A.

i Zastępca
Prezydenta Miasta
Henryk Zagula

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej, w/m.
2. Wydział Administracyjny – Referat Organizacyjny, w/m.
3. Dom Inżynierski „PROMIS” S.A., ul. Piłsudskiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
4. Biuro Kontraktu W5: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., ul. Piłsudskiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza.