

LEGENDA OPRAW ES-SYSTEM:

A	CO1 158 EVG 1xT8 58W IP65
B	CO1 136 EVG 1xT8 36W IP65
C	TRIO 214 OPAL 2xT5 14W IP44
D	BEGA LED 8.4W 3508 IP65
E	BEGA 35W 2277 IP65
AW	modul awaryjny 2h w oprawie

OZNACZENIA:

	Gniazdo jednofazowe, 2p+z, podtynkowe, bryzgoszczelne
	Łącznik schodowy 1-biegunowy p/t
	Łącznik 1-biegunowy p/t

Uwagi:

1. Instalację siły i gniazd jednofazowych należy prowadzić przewodami kabelkowym zgodnymi ze schematem strukturalnym rozdzielnicy 0,4kV-RG.
2. W puszkach rozgałęźnych należy zastosować szybkozłączki WAGO.
3. Oprawy oświetleniowe montować nastropowo.
4. Instalacje należy prowadzić pod tynkiem.
5. Przy przejściach przez stropy oraz ściany stosowac rurki osłonne.

Inwestor / Zamawiający:
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:
EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:
REMONT SZALETU MIEJSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres obiektu:
PLAC WOLNOŚCI 1, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKA NR: 1/21

Projektant: mgr inż. Adam Kaim
NR UPR. SLK/0734/POOE/05

Podpis:

Tytuł rysunku:
Instalacja oświetlenia, siły i gniazd jednofazowych
Plan instalacji

Branża: E

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
06.2014 r.	PBW	-:-	03

PROGRAM CAD BENTLEY AECOSIM BUILDING DESIGNER V8
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ SERIAL 3000000131884