



OZNACZENIA:

- Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP20, 16A, 250V, p/t
- Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP44, 16A, 250V, p/t
- Łącznik oświetleniowy, schodowy, IP20, 16A, 250V, p/t
- Łącznik oświetleniowy, schodowy, IP44, 16A, 250V, p/t
- Oprawa oświetleniowa np. 60H PC 236.07 2x36W IP65 EYG
- Oprawa oświetleniowa np. 60H PC 258.07 2x58W IP65 EYG
- Oprawa oświetleniowa np. ND LN 226A-GLX072 2x26W IP44 EYG
- Oprawa oświetleniowa awaryjnego np. KMDRA NT LED3 Aw 2h AT
- Oprawa oświetleniowa awaryjnego np. PRIMOS LED5 ROAD Aw 2h AT
- Oprawa oświetleniowa ewakuacyjnego np. PRIMOS W Aw 2h AT

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi i zestawieniami.

Inwestor / Zamawiający: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 040			
Nazwa projektu: PRZEDSZKOLE NR 6 -REMONT KUCHNI			
Adres obiektu: PRZEDSZKOLE NR 6 UL. ROBOTNICZA 33, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA DZIAŁKA NR: 7/8			
Projektant: mgr inż. Majej Patucha nr upr. SLK/4699/PWOE/13	Podpis:		
Tytuł rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIA PLAN KUCHNI	Branża: E		
Data: 04.2015 r.	Stadium: PBW	Skala: 1:50	Nr rysunku: IE-03