

OZNACZENIA:

- Gniazdo wtyczkowe IP20, 16A, 250V, p/t
- Gniazdo wtyczkowe IP44, 16A, 250V, p/t
- 5 – Gniazdo wtyczkowe IP65, 32A, 400V, n/t
- Punkt doprowadzenia zasilania na wysokości montażu urządzenia, zostawić min. 30 cm zapas kabla
- Projektowana rozdzielnica elektryczna

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi i zestawieniami.

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:

PRZEDSZKOLE NR 6
- REMONT KUCHNI

Adres obiektu:

PRZEDSZKOLE NR 6
UL. ROBOTNICZA 33, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKA NR: 7/8

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Maciej Patucha nr upr. SLK/4699/PWOE/13	

Tytuł rysunku:	Branża:
INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PLAN STRYCHU	E

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
04.2015 r.	PBW	1:50	IE-02