



BRM.0003.477.2015



Dąbrowa Górnicza, dnia 20.08.2015r.

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY  
Referat Organizacyjny

Imię Piotr

Nazwisko Chąduda

Wysłano dnia 21.08.2015r.

konow  
21.08.2015  
Przewodniczący  
Prezydent Miasta

### INTERPELACJA - ZAPYTANIE

Dotyczy: bezprawne wyekspozycja kanału wentylacyjnego

W imieniu mieszkańców Wspólnoty Mieszkańców Budynku 2 przy ulicy Gwarków Redenu w Dąbrowie Górniczej zwracam się do Pana Prezydenta z gorącą prośbą o uruchomienie odpowiednich służb miejskich w celu doprowadzenie do natychmiastowego zaprzestania używania kanału wentylacyjnego przez Najemcę lokalu gminnego w/w budynku. Nadmieniam, iż wykorzystanie kanału wentylacyjnego jest nielegalne i stwarza zagrożenie zdrowia i życia ludzi mieszkających w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W mojej ocenie Dyrektor MZBM-u, który działa w imieniu Pana Prezydenta nie powinien wyrażać w/w lokalu na cele gospodarcze jeżeli lokal nie jest do tegoj działalności przystosowany. Dyrekcja MZBM-u zanim podpisała umowę najmu powinna

przystosować lokal do celów gastronomicznych.  
Pracownicy Pana Dyrektora MZBM-u doprowadzili  
do tego, że kilku właścicieli mieszkań nie może prze-  
bywać w swoich własnych mieszkaniach z powodu  
dużego radymienia a Najemca jest nauczony na  
długie stopy spowodowane zalaniem korytarza z  
kanału wentylacyjnego i tym samym zamknięciem  
luchni do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  
Chciałbym podkreślić, że wielokrotnie prezaruatem  
dyrekcji oraz pracownikom MZBM-u informacji o  
nagłym wystąpieniu problemu, ponieważ takie pisy  
dotychczas do mnie od mieszkańców oraz Pani  
przyjmującej lokal.

W imieniu mieszkańców proszę o  
pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Chalude Piotr

W załączeniu:

Łośniadzenie Państwa, Stronę Pożarną.



KOMENDA MIEJSKA  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Dąbrowie Górniczej  
11-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 2  
tel. 32-264-76-94, fax 32-264-28-25

**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Dąbrowie Górniczej**

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 2  
tel. 0-32 264-28-13, fax. 0-32 264-28-25



Dąbrowa Górnicza 19.08.2015r.

MR.5558.47.2015.AD

## ZAŚWIADCZENIE

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 18 sierpnia 2015 roku w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Górników Redenu 2/45 miała miejsce interwencja związana z niewłaściwym wykorzystaniem kanału wentylacyjnego.

Przypuszczalna przyczyna zdarzenia: wady i nieprawidłowe użytkowanie kanału wentylacyjnego.

Stanowisko kierowania przyjęło zgłoszenie na numer alarmowy 998 o dziwnym zapachu w mieszkaniu. Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w mieszkaniach 42, 45, 48 występuje widoczne zadymienie oraz wyczuwalny zapach kuchenny. Przystąpiono do pomiarów urządzeniem Ventis MX4 - urządzenie nie wykazało obecności gazów trujących. Na miejsce zdarzenia wezwano Pogotowie Techniczne MZBM i ustalono wspólnie, że przyczyną zadymienia jest niewłaściwe wykorzystanie przewodu wentylacyjnego przez który odprowadzane są opary ze znajdującego się na parterze lokalu gastronomicznego "WELLDONA".

Miejsce zdarzenia przekazano pracownikowi Pogotowia Technicznego MZBM z zakazem korzystania z kanału wentylacyjnego do czasu kontroli.

Informację sporządzono na wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przedmiotowego budynku.

Otrzymują:  
1 x adresat,  
1 x a/a KM PSP w Dąbrowie Górniczej.

19.08.2015 *[Signature]*

KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ  
*[Signature]*  
st. bryg. mgr inż. Tomasz Kosiński