



Uwagi:
1. W istniejącej rozdzielnicy zabudować wyłącznik instalacyjny S301 B10 jako obwód nr 11

**Szybkie wyłączenie
w układzie TN-S**

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa obwodu	Zasilanie ze złącza kablowego	Transformator 400/500V, 250kVA	Oświetlenie sztolni	Gniazdka wtyczkowe	Ogrzewanie pomieszczeń			Oświetlenie		Rozdzielnica RG1	Oświetlenie korytarza i sanitariatu
					Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 1	Nr 2		

PPW "MIDACH" Sp. z o.o.
40-711 Katowice
ul. Świdnicka 25/16

		PPW "MIDACH" Sp. z o.o. 40-711 Katowice ul. Świdnicka 25/16	
TEMAT	REMONTY BIEŻĄCE MUZEUM MIEJSKIEGO "SZTYGARKA" - REMONT OBIEKTU PRZY KOPALNI ĆWICZEBNEJ (DZIAŁKA 117/2) PRZY UL. GÓRNICZEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICZY RG		
Opracował zespół pod kierunkiem:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	NR RYSUNKU : EL-3
	mgr inż. Janusz Kraszyński		
	SKALA : 1:50	DATA : 06.2015R.	