

NUMER OBWODU	–	–	–		TPC–2/1	TPC–2/2	TPC–2/3		TPC–2/4	TPC–2/5	TPC–2/6		TPC–2/7	TPC–2/8	TPC–2/9		TPC–2/10	TPC–2/11	TPC–2/12
ILOŚĆ ELEMENTÓW	–	1	3		1	1	3		1	1	–		4	–	–		–	–	–
MOC ZAINSTALOWANA [W]	10 800	–	–		2000	2000	2000		1400	1400	500		400	–	–		–	–	–
TYP PRZEWODU	YDYżo 5x10	5x(LgY 1x6)	3x(LgY 1x2,5)		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5		YDYżo 3x2,5	–	–		–	–	–
NAZWA ODBIORNIKA	Człon zasilający	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrolne		Gniazda wtyczkowe ogólne	Gniazda wtyczkowe ogólne	Gniazda wtyczkowe ogólne		Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne		Wentylator	REZERWA	REZERWA		REZERWA	REZERWA	REZERWA
LOKALIZACJA ODBIORNIKA																			



NUMER OBWODU	TPC–2/13	TPC–2/14	TPC–2/15		TPC–2/16		TPC–2/17	TPC–2/18	TPC–2/19
ILOŚĆ ELEMENTÓW	4	8	8		1		–	–	–
MOC ZAINSTALOWANA [W]	1000	50	50		100		–	–	–
TYP PRZEWODU	YDYżo 3x2,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5		YDYżo 3x1,5		–	–	–
NAZWA ODBIORNIKA	Centrala oddymiania	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Wyłącznik zmierzchowy z zegarem tygodniowym, cyfrowym	Oświetlenie zewnętrzne		REZERWA	REZERWA	REZERWA
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	1.1								



Charakteryztyka obudowy:
Montaż: n/t
Stopień ochrony: IP30
Klasa izolacji: II
Odporność udarowa: IK09
Kolor: RAL 9010
Norma: PN–EN 61–439
Wymiary: 110x550x160 mm

Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q... – wyłącznik mocy
2Q... – rozłącznik mocy
3Q... – rozłącznik izolacyjny

0F... – bezpiecznik topikowy
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
2F... – wyłącznik nadprądowy
3F... – wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym
4F... – wyłącznik silnikowy

FI... – wyłącznik różnicowoprądowy

K... – stycznik instalacyjny
KM... – przekaźnik instalacyjny
KT... – przekaźnik czasowy

Układ sieci: TN–S
Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
– izolacja podstawowa,
– obudowa urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania.
Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:
– wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
– miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DZIENNEGO DOMU SENIOR - WIGOR W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres obiektu:

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. MORCINKA 15, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKI NR: 38/1, 77/1, 39/1

Projektant: mgr inż. Maciej Patucha
nr upr. SLK/4699/PWOE/13

Podpis:

Tytuł rysunku:

TABLICA ELEKTRYCZNA TPC-2.
SCHEMAT IDEOWY.

Branża: E

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
09.2015 r.	PBW	-	IE-03