


Dnia 26 PAŹ. 2015

WKD.0003.201.2015.PŻ



Pani

Krystyna Szaniawska

Radna Rady Miejskiej

w Dąbrowie Górniczej

*S. P. Rode*  
*[Signature]*

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.555.2015 z dnia 06.10.2015r.

W odpowiedzi na w/w interpelację informuję, że jezdnia ul. Rudnej odwadniana jest za pośrednictwem rowów przydrożnych, posiadających spadek w kierunku północnym- do rowu zbiorczego, stanowiącego dopływ do rzeki Bobrek. Rowy te są sukcesywnie oczyszczane i wykaszane kilkakrotnie w ciągu roku, co zapewnia prawidłową ich drożność.

Należy ponadto nadmienić, że prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z budynku/ nieruchomości leży w gestii jego właściciela bądź zarządcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) § 28 pkt. 1 i 2 działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Z-CA PREZIDENTA MIASTA

*Paweł Gocyla*

Kopia:

1. BRM
2. WA- Referat Organizacyjny

