


JRP.0003.19.2015.IP



Dąbrowa Górnicza, dn. 05.01.2016 r.

H. P. Reszke
Jerzy Reszke
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.732.2014 z dnia 16.12.2015 r.

Odpowiadając na zgłoszoną interpelację w sprawie nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z kanalizacji informuję, że wskazane w interpelacji miejsca zostały skontrolowane przez służby Dąbrowskich Wodociągów. Kontrola w terenie wykazała co następuje:

1. W przypadku ul. Majewskiego w okolicy sklepu Biedronka – budynki MZBM-u zlokalizowane przy ul. Majewskiego 116, 118, 120 nie były jeszcze podłączone do nowowymagowanej kanalizacji sanitarnej, a ścieki w tych budynkach gromadziły się w starym nieczynnym kanale deszczowym. W miesiącu grudniu 2015 roku na zlecenie MZBM-u, Dąbrowskie Wodociągi wykonały podłączenie budynków do nowowymagowanej kanalizacji sanitarnej. Problem nieprzyjemnych zapachów został wyeliminowany.
2. W przypadku ul. Łuszczaka – odwodnienie komory odpowietrzającej zabudowanej na kanalizacji tłocznej jest podłączone do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i to może okresowo powodować wydobywanie się nieprzyjemnego zapachu w rejonie tej komory. Dąbrowskie Wodociągi zamontują w tym miejscu zawór antyodorowy w celu neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.
3. W przypadku skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Transportową – nieprzyjemne zapachy wydobywały się z przepełnionego szamba, do którego były odprowadzane ścieki z budynków zlokalizowanych na terenach PKP. Na chwilę obecną budynki będące w zarządzie PKP zostały podłączone do nowowymagowanej kanalizacji sanitarnej, problem nieprzyjemnych został wyeliminowany.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej, w miejscu.
2. WA – Referat Organizacyjny, w miejscu.

Zbigniew Podraza
PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza