



OZNACZENIA:

- Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP20, 16A, 250V, p/t
- Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP44, 16A, 250V, p/t
- Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, IP20, 16A, 250V, p/t
- Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, IP44, 16A, 250V, p/t
- Łącznik oświetleniowy, przycisk, IP20, 16A, 250V, p/t

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- A1 — Oprawa oświetleniowa LED 2000lm 23W
- B1 — Oprawa oświetleniowa LED 6000lm 67W
- B2 — Oprawa oświetleniowa LED 4300lm 40W
- C1 — Oprawa oświetleniowa LED 4500lm 39W + siatka ochronna
- AW1 — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 120 st. 1h nastropowa
- AW2 — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 120st. + siatka ochronna
- AEzew — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 120 st. 1h -20st.C
- EW1 — Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED IP40 1h jednostronna natynkowa

UWAGI:

- 1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi, zestawieniami.

Inwestor / Zamawiający: GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA			
Projektant / Jednostka Projektowa: EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ MOSKALEWICZ UL. ŁACZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA TEL.: 512 173 040			
Nazwa projektu: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ			
Adres obiektu: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 UL. ŻOŁNIERSKA 188, 42-525 DĄBROWA GÓRNICZA DZIAŁKA NR: 1844/1			
Projektant: mgr inż. Maciej Patucha nr upr. SLK/4699/PWOWE/13		Podpis:	
Tytuł rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIOWA. PLAN PARTERU		Branża: E	
Data: 03.2016 r.	Stadium: PBW	Skala: 1:100	Nr rysunku: IE-02