

NUMER OBWODU	RG/T0	–	–		T0/CW	T0/1	T0/2	T0/3		T0/4	T0/5	T0/6	T0/7	T0/AW	T0/rez
ILOŚĆ ELEMENTÓW	–	1	3		1	1	1	1		1	1	1	–	5	–
MOC ZAINSTALOWANA [W]	2 600	–	–		–	250	250	250		200	1500	100	–	50	–
TYP PRZEWODU	YDYżo 5x6	5x(LgY 1x6)	3x(LgY 1x2,5)		HDGs 3x2,5	HDGs 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5		YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	–	YDYżo 3x1,5	–
NAZWA ODBIORNIKA	Człon zasilający	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrolne		Cewka wyzwalacza wzrostowego	Centrala CDD	Centrala CZ01	Centrala CZ02		Zasilacz 24V	Podgrzewacz	Oświetlenie ogólne	REZERWA	Oświetlenie awaryjne	REZERWA
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	T0	T0	T0		WP	KLATKA SCHODOWA II PIĘTRO	KLATKA SCHODOWA PIWNICA	KLATKA SCHODOWA I PIĘTRO		KLATKA SCHODOWA PARTER	SANITARIAT PARTER	POM. RG		PIWNICA	



Charakterystyka obudowy:
Prąd znamionowy In: 125 A
Stopień ochrony: IP44 (n/t)
Klasa izolacji: II
Odporność udarowa IK09
Kolor: RAL 9010
Normy: PN–EN 61–439
Wymiary: 650x300x160 mm

Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 3Q... – rozłącznik izolacyjny
- 1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F... – wyłącznik nadprądowy
- 3F... – wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym
- FI... – wyłącznik różnicowoprądowy

Układ sieci: TN–S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
– izolacja podstawowa,
– obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciporażeniowa uzupełniająca:
– wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
– miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa projektu:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Adres obiektu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
UL. STRZEMIESZYCKA 390, 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKA NR: 1091/3, k.m. 7

Projektant:	Podpis:
mgr inż. Maciej Patucha nr upr. SLK/4699/PWOE/13	

Tytuł rysunku:	Branża:
TABLICA ELEKTRYCZNA T0. SCHEMAT IDEOWY	E

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
06.2016 r.	PBW	-	IE-06

A3