


PREZYDENT MIASTA  
DĄBROWY GÓRNICZEJ  
woj. śląskie

WIM.0003.58.2016.BK



Dąbrowa Górnicza, 12.07.2016r.

Pan Zbigniew Piątek  
Radny Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Górniczej

*S. P. Redy*  
*[Signature]*

Dotyczy: interpelacji BRM.0003.1181.2016 z dnia 23.06.2016r.

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację o nr jw. odnośnie hałasu pochodzącego z najazdu na włazy studni kanalizacyjnych informuję, że dnia 8 lipca br. przedstawiciele Wydziału Inwestycji Miejskich wraz z Wykonawcą robót firmą EUROVIA POLSKA S.A. dokonali wizji w terenie.

Z obserwacji wynika, że hałas jest spowodowany ruchem ulicznym i zależy od wielkości i prędkości poruszającego się pojazdu. Przy przejeździe samochodów ciężarowych oraz autobusów nie słychać efektu najazdu na włazy studni kanalizacyjnych, a jedynie odgłosy silnika pojazdów.

Przy przejeździe samochodów osobowych można usłyszeć typowy pogłos najazdu na właz spowodowany zmianą nawierzchni przejazdu, a głośność najazdu jest zależna od prędkości poruszających się pojazdów.

Uważam, że wspomniany hałas jest typowym pogłosem, który można zaobserwować i usłyszeć na wielu ulicach, gdzie włazy wbudowane są w drogi.

Nadmieniam, że już wcześniej po telefonicznym zgłoszeniu przez mieszkańca ul. Majakowskiego uciążliwości związanej z hałasem powstałym przy najeździe samochodów na pokrywy studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca wymienił uszczelki pod nadzorem Inspektora Nadzoru robot budowlanych, ale niestety mieszkańiec nadal jest niezadowolony. Dlatego też zgłaszam gotowość wspólnej wizji w terenie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej w/m
2. WA – Referat Organizacyjny w/m

I Zastępca  
Prezydenta Miasta  
*[Signature]*  
Marcin Bazylak