


PREZYDENT MIASTA
Dąbrowy Górniczej
woj. śląskie
WKD. 0003.200.2016.AK



Pan
Ryszard Harańczyk
Radny Rady Miejskiej

dnia 05 SIE. 2016

H. P. Radny
[Signature]

Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.1268.2016 z dnia 18.07.2016r.

W odpowiedzi na w/w interpelację informuję, że przyczyną niedrożności wpustów ulicznych zabudowanych szeregowo na wysokości budynku przy ul. Twardej 20 jest uszkodzony przykanalik. Prace polegające na wymianie przykanalika łączącego urządzenia kanalizacji deszczowej zostaną wykonane w miesiącu sierpniu bieżącego roku

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

Damian Rutkowski

Do wiadomości:

1. BRM.
2. WA -Referat Organizacyjny.