



DĄBROWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Powstańców 13

www.dabrowskie-wodociagi.pl • centrala: +48 32 639 51 00 • tel./fax: +48 32 262 22 10

Dąbrowa Górnicza, 29.06.2016 r.

GR/02114/16/W05596/16

**Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna
ALMAPROJEKT mgr inż. Maciej Kolesiński
ul. Wrzosowa 44
41-260 Sławków**

dotyczy: inwestycji „Rewitalizacja Placu Hutnika w Dąbrowie Górniczej”.

W odpowiedzi na Państwa pismo AL./DG-OK/04/16 z dnia 22.06.2016 informujemy, że dokumentację dla w/w. inwestycji, obejmującą przebudowę istniejącego placu i chodników, budowę skateparku oraz przebudowę sieci oświetlenia terenu na części osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej, pod kątem zastosowania nawierzchni rozbielanych typu kostka betonowa lub/i płyty chodnikowe oraz nawierzchni skateparku z betonu tłumiącego hałas zgodnie z załącznikiem nr 1, uzgadniamy pozytywnie.

W załączeniu przesyłamy załącznik nr 2 stanowiący plan zagospodarowania terenu z wrysowanym na trasie projektowanych nawierzchni uzbrojeniem: stalową siecią wodociągową Ø 150 mm oraz kanalizacją sanitarną DN 500 mm.

Prace w pobliżu sieci wod-kan. prowadzić pod nadzorem Dąbrowskich Wodociągów. Istniejącą armaturę wodociągową oraz włązy studni kanalizacyjnych w trakcie budowy nawierzchni należy wyprowadzić do powierzchni terenu.

Celem uzgodnienia dokumentacji jw. pod kątem przebiegu kanalizacji deszczowej wnioszek wraz z 2 egz. planu zagospodarowania złożyć należy do Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej – Wydział Komunikacji i Drogownictwa.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY**

mgr inż. Andrzej Malinowski

Ko:
D.W. - HE