


JRP.0003.14.2016.EP



Dąbrowa Górnicza, dn. 27.09.2016 r.

S. P. Kosiński

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Grzegorz Jaszczura

Zbigniew Piątek

Jerzy Reszke

Mateusz Stępień

Piotr Ślusarczyk

Radni Rady Miejskiej

w Dąbrowie Górniczej

Dot. Interpelacji nr BRM.0003.1372.2016 z dnia 07.09.2016 r. w sprawie awaryjności kanalizacji w Dąbrowie Górniczej.

Odpowiadając na interpelację jw. wyjaśniam, że przyczyną zalewania posesji przy ul. Rzecznej jest przepływ zwrotny w kanalizacji sanitarnej. Jest on ściśle związany z wykonanymi przez mieszkańców nielegalnymi włączeniami do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej. W trakcie intensywnych opadów deszczu kanały sanitarne nie są w stanie odebrać tak dużej ilości mieszaniny ścieków sanitarnych i wód opadowych, co skutkuje zalewaniem nieruchomości.

Na skutek nielegalnego wprowadzania przez mieszkańców wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej jej prawidłowe funkcjonowanie jest zależne od opadów atmosferycznych, co sprawia, iż w przypadku wystąpienia nawalnych deszczy pojawia się ryzyko zalania posesji. Jednakże po ostatnim tego rodzaju zdarzeniu z lipca br., tam gdzie doszło do zalania nieruchomości Dąbrowskie Wodociągi zamontowały zawory zwrotne, które zabezpieczają przed cofaniem się ścieków.

Jednocześnie podjęto zdecydowane kroki mające na celu likwidację nielegalnych włączeń deszczowych do kanalizacji sanitarnej. W efekcie do właścicieli posesji, którzy takich włączeń dokonali i tym samym są odpowiedzialni za zalewania posesji, zostały skierowane pisma określające 30.09.2016 r. jako graniczny termin ich likwidacji. Akcja kontroli prawie 1000 posesji na terenie Strzemieszyc Wielkich jest nadal kontynuowana przez Dąbrowskie Wodociągi, co powinno zabezpieczyć sieć kanalizacji sanitarnej przed wpływem opadów deszczowych.


Podkreślam, że zalewanie posesji nie wynika z błędów projektowych, ani nie jest efektem wadliwego wykonania. Projektowanie kanalizacji sanitarnej opiera się na bilansie ścieków bytowo-gospodarczych, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ścieki deszczowe z poszczególnych posesji powinny zostać odprowadzone przez ich właścicieli do kanalizacji deszczowej. Odnosnie wykonawstwa wyjaśniam, że nadzór nad realizacją gminnego projektu prowadzili inspektorzy nadzoru posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, których zadaniem było kontrolowanie jakości wykonywanych robót. Zgodnie z przeprowadzonymi pozytywnymi próbami (m.in. próby szczelności sieci, zagęszczenia gruntu, monitoring kanalizacji) cała sieć kanalizacyjna została wykonana prawidłowo. Dodatkowo wysoka jakość zamontowanych produktów gwarantuje ich hermetyczność względem wód podziemnych. Natomiast jeżeli w okresie gwarancji pojawią się usterki związane z nieprawidłowym wykonaniem wykonawcy usunie je na własny koszt.

Zalania posesji wynikają z nieprawidłowego korzystania przez mieszkańców z infrastruktury kanalizacyjnej w trakcie trwającej już od kilku lat eksploatacji i nie są związane z nieprawidłowym wykonawstwem. W związku z powyższym wyceną odszkodowań zajmuje się ubezpieczyciel Dąbrowskich Wodociągów. Mieszkańcy uzyskują informacje nt wysokości odszkodowania bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej.

Wyjaśniam, że infrastruktura kanalizacyjna w całej Dąbrowie Górniczej (podobnie jak we wszystkich dużych miastach Polski) jest wybudowana w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym. Ilość istniejących pompowni to ponad 30 szt. i jedną z nich jest tłocznia przy ul. Rzecznej. Lokalizacja tłoczni ścieków przy ul. Rzecznej wynika z ukształtowania terenu zlewni ścieków jaką jest dzielnica Strzemieszyce Wielkie. Ulica Rzeczna jest najniżej położonym punktem w tej zlewni, który umożliwia grawitacyjny odbiór ścieków praktycznie z całego terenu Strzemieszyc Wielkich, gdzie realizowany był gminny projekt. Z ww. powodów tłocznia ścieków została prawidłowo posadowiona przy ul. Rzecznej.

Ponadto informuję, że zakończenie budowy gminnego projektu w rejonie ul. Rzecznej zostało zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, któremu przekazano wymaganą dokumentację odbiorową, efektem czego pozyskano decyzję na użytkowanie wybudowanej infrastruktury.

Zgodnie z Prawem Budowlanym wnioskowane sprawdzenie dokumentacji projektowej znajduje się poza kompetencjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.



Stanisław Białkowski

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej, w miejscu.
2. Wydział Administracyjny – Referat Organizacyjny, w miejscu.