

ZP.WIM.271.4.60.2016

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” odpowiada na zapytania Wykonawców oraz dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000,00 euro na zadanie pn.: „Budowa drogi w ul. Jasińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, w sposób jak niżej:

Pytanie nr 1:

Prosimy o zamieszczenie sylwetki słupa lub karty katalogowej, jak również wysięgnika. Ponadto prosimy o jednoznaczne określenie długości wysięgnika wg opisu technicznego wys. 1m, natomiast wg legendy w rys. E1 wys. 1,2m.

Odpowiedź:

Kształt słupa - cylindrycznie stożkowy bez szwu o wysokości określonej w projekcie oraz dołączonym załączniku.

Wysięgnik powinien być dostosowany do parametrów słupa. Zgodnie z załączoną do przetargu dokumentacją długość wysięgnika wynosi 1 m, natomiast przy uwzględnieniu długości oprawy oświetlenia ulicznego oraz sposobu mocowania, długość wysięgnika wyniesie 1,2 m.

Pytanie nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy słupy winny być aluminiowe anodowane na kolor, czy stalowe ocynkowane malowane na kolor (prosimy również określić kolor-RAL).

Odpowiedź:

Słupy winny być aluminiowe anodowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji.

Pytanie nr 3:

Prosimy o doprecyzowanie, czy w projektowanych oprawach LED należy zabudować sterowniki i podłączyć do miejskiego systemu sterowania.

Odpowiedź:

Oprawy muszą być wyposażone w gniazdo NEMA 5pin wraz z odbiornikami i nadajnikami oraz wpięte do systemu sterowania, który będzie współpracował z obecnie funkcjonującym systemem PLANet - system otwarty, dopuszczający stosowanie opraw i systemów różnych producentów. SYSTEM oparty na komunikacji radiowej na częstotliwości 868MHz lub 915 MHz FM, pomiędzy punktem zbiorczym – radiostacją bazową a bezpośrednio wszystkimi oprawami w zasięgu komunikacji punktu zbiorczego. Każda oprawa musi być sterowana odrębnie.

System musi mieć nie gorsze parametry niż obecnie funkcjonujący system PLANet i musi pracować przez okres min. 10 lat bez ponoszenia przez gminę dodatkowych kosztów w trakcie tego okresu.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie wymiarów dla herbu miasta i napisu Dąbrowa Górnicza, które należy umieścić na projektowanych słupach.

A- Gornicz

Odpowiedź:

Należy zastosować oprawy z nazwą miejscowości oraz herbem miasta lub trwale zabudowana tabliczka z grawerem min. 7 cm szerokości x 10 cm wysokości dla opraw ulicznych oraz min. 5 cm szerokości x 10 cm wysokości dla opraw parkowych (przykręcona lub przynitowana oraz dodatkowo przyklejona do oprawy), której ew. oderwanie spowoduje trwałe uszkodzenie oprawy. Analogicznie należy umieścić herby na słupach zgodnie z PT.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania, otwarcia oraz termin związania ofertą **nie ulegają** zmianie.

Sporządzili:

Członek Komisji ze strony BZP:

Gł. Specjalista BZP – Agnieszka Sokołowska

Inspektor BZP Urszula Sztajnert

GŁÓWNY SPECJALISTA

**Biura Koordynacji Zamówień Publicznych
i Opinii Prawnych**

Agnieszka Sokołowska
Agnieszka Sokołowska

Sekretarz Komisji – Inspektor WIM Bożena Kozieł

Bożena Kozieł

Członek Komisji ds. branży wod-kan Bronisław Micinski

INSPEKTOR NADZORU
Urzędu Miejskiego

Bronisław Micinski
mgr inż. Bronisław Micinski

Upr. inst.-inż. Nr 1785/94

Upr. konstr.-budowl. Nr 1835/94

Inspektor nadzoru robót drogowych – Gł. Specjalista Kinga Popiel

GŁÓWNY SPECJALISTA
INSPEKTOR
NADZORU ROBÓT DROGOWYCH
Urzędu Miejskiego

Kinga Popiel
mgr inż. Kinga Popiel

Upr. budowlane Nr 323/01, SLK/BO/6003/09

Inspektor ds. kosztorysowania – Inspektor ds. kosztorysowania WIM Ewa Komenda

INSPEKTOR
ds. kosztorysowania

Ewa Komenda
Ewa Komenda

Inspektor ds. branży elektrycznej – Inspektor nadzoru WIM Dariusz Zaciera

GŁÓWNY SPECJALISTA
INSPEKTOR NADZORU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Urzędu Miejskiego
Dariusz Zaciera
mgr inż. Dariusz Zaciera
Upr. budowlane Nr SLK/3772/PWCE/11

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Kierownik Ref. WIM Zbigniew Kubik - L-4

Naczelnik WIM Rafał Zwoliński

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIEJSKICH

Rafał Zwoliński
Rafał Zwoliński

Zatwierdził

Prezydent Miasta

Zbigniew Podraza

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Podraza
Zbigniew Podraza