



Dąbrowa Górnicza dn, 1 grudnia 2016r.

WOP.271.1.22.2016

**Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

W odpowiedzi na zapytania skierowane w związku z postępowaniem o numerze WOP.271.1.22.2016 dotyczącym realizacji zadania pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Obywatelskiej” realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej informuje, iż:

Pytanie 1: Jaka ma być grubość blatu w stole konferencyjnym okrągłym kolor czereśnia i jaki ma być stelaż w stole ?

Odpowiedź: Grubość blatu nie powinna być mniejsza niż 18 mm, natomiast stelaż dowolny o wysokości 740 mm.

NACZELNIK
Wydziału Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej
Piotr Drygała