

NUMER OBWODU		SR1/1	SR1/2	SR1/3
ILOŚĆ ELEMENTÓW		1	–	–
MOC ZAINSTALOWANA [W]		300	–	–
TYP PRZEWODU		YDYżo 3x1,5	–	–
NAZWA ODBIORNIKA		Zasilanie kamery	REZERWA	REZERWA

Układ sieci: TN-C
U=400/230 [V]

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

3Q... – rozłącznik izolacyjny
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
2F... – wyłącznik nadprądowy
FI... – wyłącznik różnicowoprądowy

Układ sieci: TN-C

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania.



Napięcie znamionowe 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji 690 V
Prąd znamionowy 630 A
Stopień ochrony IP 44 / IP 55
Odporność na uderzenia mechaniczne IK 10
Klasa izolacji II
Kategoria palności HB / V0
Odporność na prądy pełzające CTI 600
Kolor standardowy RAL 7035
Zgodne z 2006/95/WE, 93/68/EWG
Obudowa termoutrwardzalna
Prefabrykacje zlecić firmie specjalistycznej

Inwestor / Zamawiający:

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Projektant / Jednostka Projektowa:

EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ MOSKALEWICZ
UL. ŁĄCZĄCA 53, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
TEL.: 512 173 040

Nazwa zadania:

FABRYKA PEŁNA ŻYCIA
REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA DĄBROWY GÓRNICZEJ

Nazwa projektu:

PROJEKT UDOSTĘPNIENIA TERENU

Adres obiektu:

UL. KOŚCIUSZKI 3, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
DZIAŁKA NR: 33 k.m. 53

Projektant: mgr inż. Maciej Patucha
nr upr. SLK/4699/PWOE/13

Podpis:

Tytuł rysunku: Rozdzielnica SR-1. Schemat strukturalny

Branża: E

Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
10.2016 r.	PBW	-	E-02

PROGRAM CAD BENTLEY AECOSIM BUILDING DESIGNER V8i
LICENCJA DLA TOMASZ MOSKALEWICZ SERIAL 30000000131884

A3